

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 29 (Từ ngày 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 18 tháng 07 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Ngăn 172, 112, 132, MBA T2, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402 trạm 110kV Tân Hưng.	12-07-21	07g00	12-07-21	17g00	Thí nghiệm CBM (cấp độ 1): ngăn 172, 112, 132, MBA T2, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Thí nghiệm CBM trạm 110kV Tân Hưng (cấp độ 1)	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Trảng Bàng	12-07-21	08g00	12-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
3	Trạm 110kV Tây Ninh	12-07-21	08g00	12-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK ngoài sân ngắt, tủ điều khiển bảo vệ trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Suối Dộp	12-07-21	08g00	12-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK ngoài sân ngắt, tủ điều khiển bảo vệ trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	- Đường dây 110kV 171 Trạm Cắt Tây Ninh - 171 Tân Hưng. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	12-07-21	07g00	12-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	13-07-21	07g00	13-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Hòa Thành	13-07-21	08g00	13-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK ngoài sân ngắt, tủ điều khiển bảo vệ trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Thạnh Đức	13-07-21	08g00	13-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK ngoài sân ngắt, tủ điều khiển bảo vệ trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	13-07-21	19g00	13-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Tân Biên	13-07-21	19g00	13-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Bến Cầu	13-07-21	08g00	13-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	Trạm 110kV Thành Công	14-07-21	08g00	14-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
14	- Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 tây Ninh 2.	15-07-21	07g00	15-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	15-07-21	08g00	15-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
16	Trạm 110kV Phước Đông	16-07-21	08g00	16-07-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 110kV Phước Đức	16-07-21	08g00	16-07-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
18	Trạm 110kV Trảng Bàng	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Thành Công	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đông	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Phước Đức	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Bến Cầu	16-07-21	18g00	16-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Hòa Thành	16-07-21	08g00	16-07-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt và xung quanh hàng rào trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Tây Ninh	16-07-21	18g30	16-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Suối Dộp	16-07-21	18g30	16-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Hòa Thành	16-07-21	18g30	16-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thạnh Đức	16-07-21	18g30	16-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tân Biên	16-07-21	07g00	16-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Tân Hưng	16-07-21	07g00	16-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
31	Trạm 110kV Tân Biên	16-07-21	09g00	16-07-21	15g00	Kiểm tra tủ điều khiển MC, DCL, tủ MK ngoài sân ngắt 110kV, tủ hợp bộ và sắp xếp cáp nhị thứ trạm 110kV.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	16-07-21	07g00	16-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	18-07-21	07g00	18-07-21	17g00	Thay dây chống sét từ trụ cổng ngăn lộ 173 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công.	Bảo trì đường dây 110kV	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	

II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ

1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Trạm 100kVA trụ 47B/9 Cư Trú C tuyến 474TN	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Hạ công suất TBA 100kVA xuống 75kVA, lắp TBA 50kVA cắt dừng lưới chuyên tải TBA quá tải. Từ trụ 47B/8 đến trụ 47B/9 tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo hotline trạm 100kVA trụ 47B/9 Cư Trú C, cắt CB trạm 50kVA trụ 47B/10 Cư Trú H tuyến 474TN	
4	Đường dây hạ áp trạm 37,5kVA Ninh Lợi G tuyến 478TN	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Kéo tăng cường dây hạ áp theo tờ trình SCTX. Từ trụ 24B/38/1 đến trụ 24B/38/12 tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO trạm 37,5kVA Ninh Lợi G tuyến 478TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Lưới hạ áp từ trụ 38/1P đến trụ 38/5P; từ trụ 35/1T đến trụ 35/5T và trụ 38/1T Trần Phú tuyến 474TN	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông và sang lưới hạ áp từ trụ 38/1P đến trụ 38/5P; từ trụ 35/1T đến trụ 35/5T và trụ 38/1T Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung; áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 37, 34 Trần Phú tuyến 474TN	
6	Các vị trí trụ 29B/1; 37/1; 91B/1/1 đến trụ 91B/1/3; 63/1T; 68/1T; 73/1T; 91/1T Trần Phú tuyến 474TN	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông và sang lưới hạ áp trụ 29B/1; 37/1; 91B/1/1 đến trụ 91B/1/3; 63/1T; 68/1T; 73/1T; 91/1T Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
7	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	12-07-21	08g00	12-07-21	11g30	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
8	Trạm 75kVA Hào Đức-2 T.218 tuyến 478SD	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 215/16, trụ 218/11 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Trạm 75kVA Hào Đức-12 T.269 tuyến 478SD	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 269/5 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
10	Trạm 75kVA Hào Đức 10 T.280 tuyến 478SD	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 280/5T, trụ 281/6P tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
11	Trụ 186/189/22/8 nhánh rẽ Ba Châm tuyến 473SD	12-07-21	08g00	12-07-21	11g30	Thi công trồng trụ, kéo dây công trình di dời TBA 25kVA tưới tiêu Nguyễn Văn Hùng trụ 186/189/22/8 tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	Áp Tân Long xã Biên Giới	4_CT	Cắt LBFCO trụ 186/189/22/1 tuyến 473SD	
12	TBA 50kVA Thành Nam 3, trụ 179/69 tuyến 473SD	12-07-21	13g30	12-07-21	17g00	Thay cáp lực hạ áp, hệ thống đo đếm trạm Thành Nam 3 trụ 179/69 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thành Nam xã Thành Long	4_CT	Cắt CB + FCO TBA 50kVA Thành Nam 3 trụ 179/69 tuyến 473SD	
13	TBA 50kVA Bung Rò, trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	12-07-21	13g30	12-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trạm Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bung Rò xã Hò Hội	4_CT	Cắt CB + FCO TBA 50kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 50kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Nâng Công Suất trạm từ 50kVA lên 75kVA trụ 42/107B/4 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/107B/5 Bàu Đồn 4 tuyến 471TĐ	
15	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/36 Áp 6 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Cây TBA 50kVA trụ 42/107B/50, cắt dùng dây ép lèo từ trụ 42/107B/45 đến trụ 42/107B/52 và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 42/107B/36 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/36/1 đến trụ 42/107B/36/35, từ trụ 42/107B/47 đến trụ 42/107B/47/15, từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/20T, từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/36 Áp 6 tuyến 471TĐ	
16	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/49 Áp 6 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thu hồi TBA 25kVA trụ 42/107B/57/74, đấu nối lưới hạ áp sang TBA 50kVA trụ 42/107B/57/74 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/49 Áp 6 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 75kVA trụ 42/107B/57/15/20T Áp 6.10-1 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Cắt dừng dây hạ áp trụ 42/107B/57/15/14T, tháo lèo hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/20T, nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, đấu nối lưới hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/14T đến trụ 42/107B/57/15/20T sang TBA 50kVA trụ 42/107B/57/15/16T tuyến 471TĐ; Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/20T đến trụ 42/107B/57/15/20T/14 từ 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 75kVA trụ 42/107B/57/15/20T Áp 6.10-1 tuyến 471TĐ	
18	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Cắt dừng dây hạ áp trụ 42/107B/36/22, đấu nối lưới hạ áp từ trụ 42/107B/36/19 đến trụ 42/107B/36/22 và nhánh rẽ hạ áp độc lập trụ 42/107B/36/19 sang TBA 50kVA trụ 42/107B/36/19 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ	
19	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 42/107B/36/27/6, đấu nối lưới hạ áp từ trụ 42/107B/6/1 đến trụ 42/107B/36/27/6/15P sang TBA 50kVA trụ 42/107B/36/30 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số 45	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	
20	Trạm 50kVA trụ 54/45 Cây Xoài 4 tuyến 476TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 54/45 Cây Xoài 4 tuyến 476TĐ	
21	Trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ, 476TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ, 476TĐ	
22	Trạm 2x50kVA trụ 75/56 Áp Rộc 4 tuyến 472TĐ	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Rộc B xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA trụ 75/56 Áp Rộc 4 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Trạm 25kVA trụ 42/107/2 Y Tế Bàu Đồn tuyến 471TB	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian	Thay công tơ	Trạm Y Tế Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107/2 Y Tế Bàu Đồn tuyến 471TB	
24	Trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479BC	12-07-21	08g00	12-07-21	11g30	Hoàn chỉnh HTĐĐ, Nâng công suất TBA 37,5kVA lên 50kVA trụ 234/134 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tây xã Long Phước	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479BC	
25	Trạm 50kVA trụ 234/32 Long Tân 5 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/32B/5, trụ 234/33/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
26	Trạm 50kVA trụ 234/43 Long Tân 5 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/41B/7, trụ 234/41B/16 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
27	Trạm 75kVA trụ 234/74 Long Tân 5 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/72/5, trụ 234/81B/11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
28	Trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/52B/30, trụ 234/53B/33/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
29	Trạm 50kVA trụ 234/48B/24/3 Cao Su 9 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/48B/27/6, trụ 234/48B/27/12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
30	Trạm 50kVA trụ 234/48B/24/14 Cao Su 3 tuyến 476BC	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/48B/24/24/14 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
31	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 62 tuyến 471TB	12-07-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 62/7 đến trụ 62/7/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 75kVA trụ 62 tuyến 471TB	
32	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 62 tuyến 471TB	12-07-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 72 đến trụ 72/4	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 62 tuyến 471TB	
33	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 77 tuyến 471TB	12-07-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 76 đến trụ 76/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 77 tuyến 471TB	
34	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	12-07-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 84b đến trụ 84b/3	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	
35	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	12-07-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 84b đến trụ 84b/3, 80/3 đến trụ 80/3/2	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Trạm 25kVA Ngã Ba Tà Ôn trụ 173/173/64 tuyến 475TH	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 173/60 đến trụ 173/65 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Ngã Ba Tà Ôn trụ 173/64 tuyến 475TH	
37	Trạm 25kVA Suối Ngô 15 trụ 173/65 tuyến 475TH	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 173/65 đến trụ 173/69 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngô 15 trụ 173/65 tuyến 475TH	
38	Trạm 50kVA trụ 50/22 tuyến 471TBI	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Kéo dây hạ áp, sang lưới công trình từ trụ 50/19 đến trụ 50/23	Đầu tư xây dựng	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 50/22 tuyến 471TBI	
39	Lưới điện Tân Biên	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
40	Trạm 50kVA trụ 50/21 tuyến 471TBI	12-07-21	08g00	12-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 50/21	Đầu tư xây dựng	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 50/21 tuyến 471TBI	
41	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
42	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
43	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 31 Võ Thị Sáu A; trạm 250kVA trụ 37 Võ Thị Sáu D tuyến 472TN	13-07-21	07g00	13-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 28 đến trụ 41 Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 7 phường III; khu phố 5 phường IV	1_TP	Cắt FCO + tháo hotline trạm 400kVA trụ 31 Võ Thị Sáu A; trạm 250kVA trụ 37 Võ Thị Sáu D, trạm 160kVA trụ 37/1T Trường TH Võ Thị Sáu tuyến 472TN; cắt CB trạm trụ 29, 39 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	
44	Lưới hạ áp từ trụ 28/4/28B đến trụ 28/4/51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế và phát quang từ trụ 28/4/28B đến trụ 28/4/51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
45	Thay hệ thống đo đếm trạm 233B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trạm 233B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 01FCO trụ 233B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
46	Thay hệ thống đo đếm trạm 19/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trạm 19/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường An xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB + 01FCO trụ 19/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	
47	Trạm 50kVA Phước Hòa-I trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	13-07-21	07g00	13-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 230/1 đến trụ 230/8, từ trụ 230/3b đến trụ 230/3b/3, từ trụ 230/8 đến trụ 230/8/6p, từ trụ 230/8 đến trụ 230/8/9t Phước Hòa tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hòa xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Phước Hòa-I trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	
48	Trạm 320kVA Lê Hoàng Linh trụ 250B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	13-07-21	08g00	13-07-21	09g00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Lê Hoàng Linh trụ 250B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 320kVA Lê Hoàng Linh trụ 250B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	
49	Trạm 560kVA Siêu Thị Co.op mart Dương Minh Châu trụ 262/6/5/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	13-07-21	09g30	13-07-21	10g30	Thay công tơ định kỳ CN Liên Hiệp HTX TM Tp.HCM - Co.op mart Dương Minh Châu trụ 262/6/5/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3 FCO trạm 560kVA Siêu Thị Co.op mart Dương Minh Châu trụ 262/6/5/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Trạm 3x37,5kVA Xưởng cưa Thị Trấn trụ 299 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	13-07-21	10g30	13-07-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Đỗ Văn Kỹ trụ 299 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA Xưởng cưa Thị Trấn trụ 299 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	
51	Trạm 3x50kVA Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong trụ 305/1T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	13-07-21	13g30	13-07-21	14g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Lê Thanh Phong trụ 305/1T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong trụ 305/1T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	
52	Trạm 25kVA Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc trụ 401/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	13-07-21	15g00	13-07-21	16g00	Thay công tơ định kỳ Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc trụ 401/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO Trạm 25kVA Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc trụ 401/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
53	Trạm 50kVA Phước Hưng C.T.341/27 tuyến 478SD	13-07-21	07g30	13-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/26 đến trụ 341/21, từ trụ 341/26b đến trụ 341/26b/19 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	ấp 2, 3 xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/27, CB+FCO trạm trụ 341/26 tuyến 478SD	
54	TBA 250kVA Thanh Phước 1, trụ 151/6 tuyến 472SD	13-07-21	07g30	13-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/2 đến trụ 151/2/7P, từ trụ 151/3 đến trụ 151/3/7P, từ trụ 151/4B đến trụ 151/4B/7P, từ trụ 151/5B đến trụ 151/5B/7P, từ trụ 151/6b đến trụ 151/6b/7P tuyến 472SD	Sửa chữa lớn 2021	Áp Thanh Phước (trừ tổ 11,18) xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB TBA 250kVA Thanh Phước 1, trụ 151/6 tuyến 472SD	
55	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 99 Vện Khí tuyến 474TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty Vện Khí	5_GD	Cắt 03 LBFCO hệ thống đo đếm trung áp trụ 99 Vện Khí tuyến 474TĐ	
56	Trạm 25kVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 474TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cẩm Long xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
57	Trạm 160kVA trụ 43/1 Thanh Đức 23 tuyến 474TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Trà Võ xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA trụ 43/1 Thanh Đức 23 tuyến 474TĐ	
58	Trạm 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Trà Võ xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	
59	Trạm 75kVA trụ 68/1 Bến Muong 12 tuyến 471TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Đường Long xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 68/1 Bến Muong 12 tuyến 471TĐ	
60	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/7B/1 Xóm Đồng 4 tuyến 476TĐ	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Cho phép Cty TNHH Ngân Anh kéo dây đầu nối trung áp trụ 270/7B/9 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1 Xóm Đồng 4 tuyến 476TĐ	
61	MC 472, 474, 476 trạm 110kV Thanh Đức	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 1 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 474TĐ, 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
62	Trạm 25kVA trụ 310B Long Giao 10 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 310B/5, trụ 310B/6/3P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
63	Trạm 25kVA trụ 306B/5 Long Hòa 1-2 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/3P, trụ 306B/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
64	Trạm 25kVA trụ 306B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/10/11, trụ 306B/10/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
65	Trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 290B/4, trụ 290B/8/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
66	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/10 Bàu Tràm Lớn 9 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/56/4/10/7, trụ 171/56/4/10/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
67	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/8 Bàu Tép 10 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/1/61/8/7P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
68	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất 1 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/43B/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
69	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/5 Bàu Tép 18 tuyến 476BC	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/57/11/5, trụ 104/29/57/11/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
70	Lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 34/10B/6 tuyến 475TB	13-07-21	07g30	13-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/10b/6 đến trụ 6/6b/2/4	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 100kVA trụ 34/10B/6 tuyến 475TB	
71	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	13-07-21	07g30	13-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/14b đến trụ 14b/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	
72	Trạm 25kVA trụ 85/115 Bàu Rã 7 tuyến 480TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/115 Bàu Rã 7 tuyến 480TH	
73	Trạm 25kVA trụ 85/122 Bàu Rã 1 tuyến 480TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/122 Bàu Rã 1 tuyến 480TH	
74	Trạm 25kVA trụ 85/130 Bàu Rã 9 tuyến 480TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/130 Bàu Rã 9 tuyến 480TH	
75	Trạm 25kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 474TH	
76	Trạm 25kVA trụ 85/229 Bàu Rã 5 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/229 Bàu Rã 5 tuyến 474TH	
77	Trạm 25kVA Ngã Ba Xe Cháy trụ 85/230/32 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Ngã Ba Xe Cháy trụ 85/230/32 tuyến 474TH	
78	Trạm 25kVA Ngã Ba Xe Cháy 1 trụ 85/230/32 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Ngã Ba Xe Cháy 1 trụ 85/230/32 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
79	Trạm 25kVA Đồn Biên Phòng 823 trụ 283/53/2 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay LA, FCO và kẹp quai, hotline	Sửa chữa lớn	Đồn Biên phòng 823	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đồn Biên Phòng 823 trụ 283/53/2 tuyến 474TH	
80	Trạm 25kVA Hội Thành 12 trụ 85/158/47/19 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hội Thành 12 trụ 85/158/47/19 tuyến 474TH	
81	Trạm 25kVA Hội Thành 5 trụ 85/158/47/25 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hội Thành 5 trụ 85/158/47/25 tuyến 474TH	
82	Trạm 75kVA Hội Thành 6 trụ 158/47/46 tuyến 474TH	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Hội Thành 6 trụ 158/47/46 tuyến 474TH	
83	Lưới điện Tân Biên	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
84	Trạm 50kVA trụ 58B/104/1 tuyến 476TBI	13-07-21	08g00	13-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 58B/104	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 58B/104/1 tuyến 476TBI	
85	Trạm 50kVA trụ 171B/21 tuyến 474TBI	13-07-21	08g00	13-07-21	17h00	Sang lưới hạ áp từ trụ 171B/16 đến trụ 171B/27B	Đầu tư xây dựng	Không mất điện khách hàng	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 171B/21 tuyến 474TBI	
86	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú trụ 140/83 tuyến 471TBI	13-07-21	08g30	13-07-21	11g30	Thay CT, VT, công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú trụ 140/83 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu	9_TB	Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú trụ 140/83 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
87	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
88	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
89	Lưới hạ áp từ trụ 163/2 đến trụ 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 163/2 đến trụ 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
90	Lưới hạ áp trạm 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông và sang lưới hạ áp từ trụ 245/4 đến trụ 245/4/2; trụ 247/2; 247/3/2T; 247/3/4T; 247/5/2T; 246B/4, 246B/7/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
91	Lưới hạ áp từ trụ 58/1 đến trụ 58/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN; 14/4/6T Lạc Long Quân tuyến 471TN	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Dựng trụ, Kéo dây hạ áp và sang lưới hạ áp từ trụ 58/1 đến trụ 58/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN + Ép lèo hạ áp trụ 14/4/6T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 60 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN và 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
92	Lưới hạ áp trạm trụ 63, 58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 55 đến trụ 70 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thiện xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 58, 63, 65; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 67, 57, 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
93	Trạm 50kVA Phước Hiệp-C trụ 234/104B/14 Áp Láng tuyến 471HT	14-07-21	07g00	14-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/104B/7 đến trụ 234/104B/18 Áp Láng tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hiệp xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Phước Hiệp-C trụ 234/104B/14 Áp Láng tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
94	Trạm 3x25kVA Trường THCS Phước Ninh trụ 234/83/1 Phước Ninh tuyến 471HT	14-07-21	08g00	14-07-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trường THCS Phước Ninh trụ 234/83/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Trường THCS trụ 234/83/1 Phước Ninh tuyến 471HT	
95	Trạm 3x15kVA Cấp nước Phước Ninh trụ 234/85/2A/1 Phước Ninh tuyến 471HT	14-07-21	09g15	14-07-21	10g15	Thay công tơ định kỳ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trụ 234/85/2A/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Cấp nước Phước Ninh trụ 234/85/2A/1 Phước Ninh tuyến 471HT	
96	Trạm 25kVA áp 4-3 trụ 471/55/25T/10 Cao su Tinh đoàn tuyến 475TĐ	14-07-21	10g30	14-07-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Quang Hợp trụ 471/55/25T/10 Cao su Tinh đoàn tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA áp 4-3 trụ 471/55/25T/10 Cao su Tinh đoàn tuyến 475TĐ	
97	Đường dây 22kV trụ 50 Phước Minh tuyến 475TĐ	14-07-21	13g30	14-07-21	14g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Phạm Văn Lực trụ 50 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
98	Trạm 3x15kVA Tuổi tiêu Đỗ Thành Phước trụ 471/2/26B/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	14-07-21	14g45	14-07-21	15g16	Thay công tơ định kỳ khách hàng Đỗ Thành Phước trụ 471/2/26B/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Tuổi tiêu Đỗ Thành Phước trụ 471/2/26B/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	
99	Trạm 3x25kVA VLXD Phạm Văn Trãi trụ 118/81/1 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	14-07-21	16g00	14-07-21	17g00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Phạm Văn Trãi trụ 118/81/1 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA VLXD Phạm Văn Trãi trụ 118/81/1 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	
100	Trụ 78 đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	14-07-21	07g30	14-07-21	08g00	- Thao tác xa Rec Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD để nghiệm thu SCADA. - Kết hợp cô lập DS trụ 200 để lắp đặt Recloser theo tờ trình SCTX	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tua Hai, áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi, xã An Cơ	4_CT	- Cắt Rec Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD - Cắt DS trụ 200 Chòm Dừa tuyến 478SD - Đóng Rec Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD	
101	Trụ 200 đường dây 22kV Chòm Dừa - Cầu Vịn tuyến 478SD	14-07-21	07g30	14-07-21	11g30	Lắp đặt và đóng nghiệm thu Recloser trụ 201 Chòm Dừa theo tờ trình SCTX	Sửa chữa thường xuyên	áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi, xã An Cơ	4_CT	Cắt DS trụ 200 Chòm Dừa tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 478BC	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 183/10 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố Nội Ô B Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 478BC	
103	Trạm 400kVA trụ 183/4/1A Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 478BC	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 183/4/1A tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố Nội Ô B Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 183/4/1A + tháo 3hotline trụ 183/4 Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 478BC	
104	MC 472, 474, 476 trạm 110kV Thạnh Đức	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 1 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 474TĐ, 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
105	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
106	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/1 đến 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chi tuyến 478BC	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Thay trụ trung áp từ trụ 53/117/1 đến 53/117/10 tuyến 478BC	Sửa chữa lớn	Áp Phước Đông, Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt 03LBFCO trụ 53/117/1 Trạm Bơm Phước Chi tuyến 478BC	
107	Trạm 75kVA Suối Ngô 1 trụ 173/12 tuyến 475TH	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 173/5 đến trụ 173/18B tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 173/12 Suối Ngô 1 tuyến 475TH	
108	Lưới điện Tân Biên	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
109	Trạm 50kVA trụ 17/101 tuyến 476TBI	14-07-21	08g00	14-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 17/101	Đầu tư xây dựng	Tổ 4 ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 17/101 tuyến 476TBI	
110	Nhánh rẽ 22kV Tân Phú - Campuchia trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	14-07-21	09g00	14-07-21	11g00	Cắt sa thải phụ tải phục vụ công tác thay công tơ ranh giới định kỳ nhánh rẽ 22kV Tân Phú - Campuchia trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Campuchia	9_TB	Cắt REC nhánh rẽ 22kV Tân Phú - Campuchia trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	Đường dây 22kV Xa Mát - Campuchia trụ 283/5 tuyến 473TBI	14-07-21	14g00	14-07-21	16g00	Cắt sa thải phụ tải phục vụ công tác thay công tơ ranh giới định kỳ đường dây 22kV Xa Mát - Campuchia trụ 283/4 tuyến 473TBI	Thay đo đếm định kỳ	Campuchia	9_TB	Cắt REC đường dây 22kV Xa Mát - Campuchia trụ 283/5 tuyến 473TBI	
112	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
113	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
114	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 73/10 Nguyễn Văn Rốp A; trạm 3x50kVA trụ 73/4 Nguyễn Văn Rốp E tuyến 472TN	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 73/6 đến trụ 73/15 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 3, 4, 6 phường IV	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 73/10 Nguyễn Văn Rốp A; cắt CB trạm trụ 73/4, 73/17, 73/14 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	
115	Lưới hạ áp trạm 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 114B/23/4 đến trụ 114B/23/4/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
116	Trạm 50kVA Phước Lộc A-A trụ 79 Phước Minh tuyến 475TĐ	15-07-21	07g00	15-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 471/70 đến trụ 471/80, từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/5, từ trụ 471/80/2b đến trụ 471/80/2b/7 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Phước Lộc A-A trụ 79 Phước Minh tuyến 475TĐ	
117	Đường dây 22kV từ trụ 10 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	15-07-21	08g00	15-07-21	09g00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Hữu Ninh trụ 15/1/12P Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
118	Trạm 3x37,5kVA Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh trụ 26/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	15-07-21	09g30	15-07-21	10g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Huỳnh Thị Tú Trinh trụ 26/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh trụ 26/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	
119	TBA 50kVA Thanh Điền 3, trụ 141/4 tuyến 476SD	15-07-21	07g30	15-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/1b/7P đến trụ 141/1b/7T, từ trụ 141/4/7P đến trụ 141/4/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn 2021	Áp Thanh Sơn xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline TBA 50kVA Thanh Điền 3, Thanh Điền 3A trụ 141/4 tuyến 476SD	
120	Trạm 400kVA trụ 54/114 Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 54/114 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 54/114 Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA trụ 54/114 Hàn Tiễn GD tuyến 476TĐ	
121	Trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 54/92 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	
122	Trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ Trạm 250kVA trụ 54/86B Xóm Mới 2 tuyến 476TĐ	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Cắt dừng dây hạ áp trụ 54/91/12/1, chuyển tải từ trụ 54/91/12/1 đến trụ 54/91/12/7, sang lưới trụ 54/86a/11/4 thuộc TBA 250kVA trụ 54/86B/7 tuyến 476TĐ Cải tạo lưới hạ áp từ 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây, cân pha hạ áp từ trụ 54/86a/3 đến trụ 54/86a/3/4 tuyến 476TĐ. Tháo lèo hạ áp trụ 54/86a/1, chuyển tải từ trụ 54/86a/1 đến trụ 54/86a/11/4 sang TBA 250kVA trụ 54/86B/7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/86B Xóm Mới 2 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
123	Trạm 160kVA trụ 54/83 Xóm Mới 1 tuyến 476TĐ	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Cài tạo lưới hạ áp từ 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây, cân pha hạ áp từ trụ 54/81/7 đến trụ 54/81/7/5/3 tuyến 476TĐ Chuyển tải từ trụ 54/81/7/5/2 sang trụ 54/81/7/5/3 đến trụ 54/81/7/5/5 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 160kVA trụ 54/83 Xóm Mới 1 tuyến 476TĐ	
124	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2434/35B đến trụ 234/177B Long Phước tuyến 476BC	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Đấu 3 hotline hệ thống chống sét đường dây trung áp tại các trụ 234/35B, trụ 234/44A, trụ 234/63, trụ 234/82B, trụ 234/88A, trụ 234/103B, trụ 234/119B, trụ 234/133, trụ 234/160B, trụ 234/177B	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
125	Đường dây 22kV tuyến 473TB	15-07-21	07g30	15-07-21	17g00	Dời trụ trung áp từ trụ 09 đến trụ 15 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt MC 473TB và đóng dao tiếp địa 473-76TB	
126	Trạm 50kVA Hội Thành 10 trụ 158/51 tuyến 474TH	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Thi công thay dây lắp phụ kiện từ trụ 158/49B đến trụ 158/53 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Hội Thành 10 trụ 158/51 tuyến 474TH	
127	Trạm 75kVA trụ 158/65 Hội Thành 3 tuyến 474TH	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Thi công thay dây lắp phụ kiện từ trụ 158/62 đến trụ 158/73 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Hội Thành 3 trụ 158/65 tuyến 474TH	
128	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	15-07-21	09g00	15-07-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 283/63 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm	Khách hàng khu vực áp Tân Khai xã Tân Lập huyện Tân Biên và khách hàng Capuchia.	8_TC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 283/54, cắt Recloser + 03 LTD trụ 283/55 đường dây 22kV Suối Kỵ - Trung Ương Cục tuyến 474TH (Cắt 03 DS phía Campuchia)	
129	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	15-07-21	14g00	15-07-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/19 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm	Áp Tân Cường xã Tân Hà huyện Tân Châu và khách hàng Campuchia.	8_TC	Cắt 03 LBFCO trụ 323/1, cắt Recloser + 03 LTD trụ 323/29 đường dây 22kV Kà Tum - Tân Hà tuyến 478TH.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Lưới điện Tân Biên	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
131	TBA 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B tuyến 476TH	15-07-21	09g00	15-07-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B	Thay đo đếm định kỳ	Phạm Thanh Trí	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B tuyến 474TH	
132	Trạm 50kVA trụ 104/106/6B tuyến 475TBI	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/106/6B	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/106/6B tuyến 475TBI	
133	Trạm 50kVA trụ 104/106/59 tuyến 475TBI	15-07-21	08g00	15-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/106/59	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/106/59 tuyến 475TBI	
134	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
135	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
136	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
137	Lưới hạ áp trạm trụ 190 Phạm Hùng tuyến 482TN	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Nhỏ, dựng trụ + Sang lưới hạ áp + Di dời thùng điện kế và kéo lại dây sau điện kế khách hàng từ trụ 188 đến trụ 188/4, từ trụ 189 đến trụ 189/3 và trụ 191/4T/1P Phạm Hùng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Bình xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm trụ 190 Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
138	Từ trụ 26 đến trụ 36, từ 26 đến 26/18 nhánh rẽ Thuận Hòa, tuyến 473TĐ	16-07-21	07g00	16-07-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 130/26 đến trụ 130/36, từ trụ 130/26 đến trụ 130/26/18 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Phước xã Trường Mít	3_DMC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Thuận Phước-A trụ 130/26 Thuận Hòa, tuyến 473TĐ	
139	Trạm 37,5kVA Nàng Rà G T.369/15 tuyến 478SD	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 369/9 đến trụ 369/19b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh (trừ tổ 1,2)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/15, CB trạm trụ 369/8, 369/22 tuyến 478SD	
140	Trạm 50kVA Hào Đức-15 T.283 tuyến 478SD	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 281/5T, trụ 283/8T tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
141	Trạm 75kVA Bến Trường 4 T.298/61 tuyến 478SD	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 298/61b/16 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
142	Trạm 75kVA Hào Đức 26, trụ 305 tuyến 478SD	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 306/11T tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
143	Trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 42/38 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đức B xã Phước Đông; Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	
144	Trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 42/36/1/5P đầu nối lưới hạ áp từ trụ 42/36/1/1P đến trụ 42/36/1/7P, dòi điện kế từ trụ 42/36/1/1T đến trụ 42/36/1/6T sang TBA 250kVA trụ 42/35A (XDM) tuyến 471TĐ Tháo lèo hạ áp trụ 42/38/1, chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/13 sang TBA 3x50kVA (XDM) trụ 42/38/8 tuyến 471TĐ Ép lèo, sang tải nhánh rẽ hạ áp trụ 42/38/7, trụ 42/38/9, trụ 42/38/13 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đức B xã Phước Đông; Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/38/1 Phạm Văn Nạ tuyến 471TĐ	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/7 Phạm Văn Nạ tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
146	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B/1 Áp B1 tuyến 476BC	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/16 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
147	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 34/25/12P tuyến 475TB	16-07-21	07g30	16-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/25/11b đến trụ 11b/7	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Bình phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 75kVA trụ 34/25/12P tuyến 475TB	
148	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 34/25/20P tuyến 475TB	16-07-21	07g30	16-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/45B/16/2 đến trụ 2/11	Sửa chữa lớn	Khu phố An Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/25/20P tuyến 475TB	
149	Trạm 25kVA Bàu Rã 17 trụ 85/162 tuyến 474TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thi công thay dây lắp phụ kiện từ trụ 85/161 đến trụ 85/164B tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/162 Bàu Rã 17 tuyến 474TH	
150	Trạm 25kVA trụ 85/164B/4 Bàu Rã 18 tuyến 474TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thi công thay dây lắp phụ kiện từ trụ 85/164B/1a đến trụ 85/164B/6 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/164B/4 Bàu Rã 17 tuyến 474TH	
151	Trạm 25kVA Thạnh Đông 2 trụ 55/7 tuyến 474TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Thạnh Đông 2 trụ 55/7 tuyến 474TH	
152	Trạm 50kVA Thạnh Đông 11 trụ 26 tuyến 480TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 11 trụ 26 tuyến 480TH	
153	Trạm 50kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 480TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 480TH	
154	Trạm 75kVA Thạnh Đông 8 trụ 79 tuyến 480TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Đông 8 trụ 79 tuyến 480TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Trạm 37,5kVA Thanh Đông 9 trụ 94 tuyến 480TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hưng xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Thanh Đông 9 trụ 94 tuyến 480TH	
156	Trạm 25kVA trụ 68/7 Tân Tiến 6 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 68/7 Tân Tiến 6 tuyến 472TH	
157	Trạm 25kVA trụ 68/22/7 Tân Thanh 2 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 68/22/7 Tân Thanh 2 tuyến 472TH	
158	Trạm 25kVA trụ 68/22/21 Tân Thanh tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 68/22/21 Tân Thanh tuyến 472TH	
159	Trạm 25kVA trụ 68/22/21 Tân Thanh 1 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 68/22/21 Tân Thanh 1 tuyến 472TH	
160	Trạm 160kVA trụ 68/22 Nông trường Thanh Bình tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO 160kVA trụ 68/22 Nông trường Thanh Bình tuyến 472TH	
161	Trạm 75kVA Tân Tiến 1 trụ 66/14 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA Tân Tiến 1 trụ 66/14 tuyến 472TH	
162	Trạm 15kVA trụ 65 Tân Hòa 3 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 65 Tân Hòa 3 tuyến 472TH	
163	Trạm 50kVA trụ 41 Tân Hòa 1 tuyến 472TH	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41 Tân Hòa 1 tuyến 472TH	
164	Lưới điện Tân Biên	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
165	Trạm 50kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 125/19/21/6	Đầu tư xây dựng	Tổ 6 ấp Thanh Phước, xã Thanh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	
166	Trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	16-07-21	08g00	16-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 119	Đầu tư xây dựng	Tổ 6 ấp Thanh Lộc, xã Thanh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	
167	TBA 3x25kVA Cơ sở Dương Thị Rết trụ 6BT/1 tuyến 478TBI	16-07-21	08g00	16-07-21	08g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Cơ sở Dương Thị Rết trụ 6BT/1 tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Dương Thị Rết	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cơ sở Dương Thị Rết trụ 6BT/1 tuyến 478TBI	
168	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
169	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
170	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
171	Lưới hạ áp trụ 287/1/7/2T Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông + Sang lưới hạ áp từ trụ 287/1/7/1T đến trụ 287/1/7/2T Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 287/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
172	Lưới hạ áp trụ 299/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Dựng trụ và sang lưới hạ áp trụ 299/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
173	Trụ 182/7bT/9/1 nhánh rẽ 12,7 Thanh Phước 1 tuyến 476SD	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 182/7bT/9 đến 182/7bT/9/4 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 18 ấp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB TBA 50kVA Thanh Trung 2, trụ 182/8P tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
174	Trụ 141/18/3bT nhánh rẽ 12,7kV Thanh Điền 7 tuyến 476SD	17-07-21	08g00	17-07-21	11g30	Thi công di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng trụ 141/18/3bT tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 18 ấp Thanh Phước, ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 141/18/1T tuyến 476SD	
175	Trụ 64/2b/4 nhánh rẽ 22kV Trung Nữ Vương tuyến 471TN	17-07-21	13g30	17-07-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, trụ 64/2b/4 tuyến 471TN	Thi công chiết tính khách hàng	Áp Bình Hòa xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB TBA 50kVA Bình Hòa 2 trụ 64 tuyến 471TN	
176	Đường dây 22kV trụ 42/146 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	11g30	Cho phép Cty CP Xây Dựng Thăng Long đầu lại cáp lực vô 6LTD trụ 42/146 Bàu Đồn tuyến 471TĐ và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 42/101 đến trụ 42/146 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 1, áp 2, áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt Recloser trụ 234 + DS trụ 233B tuyến 471TĐ (ĐL Dương Minh Châu bàn giao)	ĐL Dương Minh Châu đăng ký cắt điện bàn giao
177	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9/6 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
178	Trạm 400kVA trụ 205 Nhà Văn Hóa Gò Dầu tuyến 476TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 205 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Khu phố Nội Ô A Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 400kVA trụ 205 Nhà Văn Hóa Gò Dầu tuyến 476TĐ	
179	Nhánh rẽ 22kV trụ 221 Chi Nhánh Củ tuyến 476TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 221/2B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Thanh Hà, Khu phố Nội Ô A Thị trấn	5_GD	Cắt 3LBFCO trụ 221 Chi Nhánh Củ tuyến 476TĐ	
180	Nhánh rẽ 22kV trụ 208/1 Bãi Hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 208/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Nội Ô A Thị trấn	5_GD	Cắt 3LBFCO trụ 208/1 Bãi Hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	
181	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 43/7/5/7 tuyến 477TB	17-07-21	07g30	17-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 43/7/5/7 đến trụ 34b/16	Sửa chữa lớn	Khu phố Tân Lộc phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 43/7/5/7 tuyến 477TB	
182	Trạm 25kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 474TH	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Thi công thay dây lắp phụ kiện từ trụ 85/230/1 đến trụ 85/230/1/14 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
183	Lưới điện Tân Biên	17-07-21	08g00	17-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
184	TBA 100kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng 1 trụ 140/57/13P tuyến 471TBI	17-07-21	08g30	17-07-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 100kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng 1 trụ 140/57/13P tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	HTT Lê Minh Quốc Hưng	9_TB	Cắt 1FCO TBA 100kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng 1 trụ 140/57/13P tuyến 471TBI	
185	TBA 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 471TBI	17-07-21	10g00	17-07-21	11g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Phan Thị Hồng Ngọc	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 471TBI	
186	TBA 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 471TBI	17-07-21	13g30	17-07-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Phạm Quý Hiếu	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 471TBI	
187	TBA 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 471TBI	17-07-21	15g00	17-07-21	16g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Lê Khang	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 471TBI	
188	TBA 50kVA HTT Huỳnh Văn Bình trụ 256/1 tuyến 471TBI	17-07-21	16g15	17-07-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA HTT Huỳnh Văn Bình trụ 256/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Huỳnh Văn Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA HTT Huỳnh Văn Bình trụ 256/1 tuyến 471TBI	
189	Đường dây 22kV trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	18-07-21	07g00	18-07-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH Miwon VN trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
190	Đường dây 22kV trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	18-07-21	07g00	18-07-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH Miwon VN trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 4hotline trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
191	Đường dây 22kV trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	18-07-21	07g00	18-07-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH Miwon VN trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
192	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 102B Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC - Đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	18-07-21	07g00	18-07-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 114A đến trụ 135 tuyến 476BC - Dựng, thay thế trụ trung áp bị rã nứt từ trụ 74 đến trụ 124B tuyến 476BC - Dựng trụ trung áp trụ 8 tuyến 471BC, 472BC, 474BC - Thí nghiệm LBS trụ 104 Thị Trấn Bến Cầu tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Hòa tổ 2 áp Thuận Đông Thuận Tâm Thuận Chánh xã Lợi Thuận, áp Ngã Tắc Long An Long Phi Long Hưng xã Long Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 471-76BC. - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76BC. - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC. - Cắt Rec + DS 3P trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC. - Cắt Rec + DS 3P trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC.	
193	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	18-07-21	06g30	18-07-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 7 thị trấn; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
194	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Nhánh rẽ 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	18-07-21	06g00	18-07-21	06g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	
195	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Nhánh rẽ 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	18-07-21	17g30	18-07-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
196	Nhánh rẽ 22kV Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	18-07-21	06g00	18-07-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	giảm tải	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	
197	Nhánh rẽ 22kV Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	18-07-21	06g00	18-07-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
198	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	18-07-21	06g00	18-07-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
199	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhứt trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	18-07-21	06g00	18-07-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	giảm tải	DNTN Sầm Nhứt	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhứt trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
200	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Phân đoạn 22kV Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	18-07-21	05g30	18-07-21	06g00	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 196	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt LBS + 3LTD Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	
201	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Phân đoạn 22kV Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	18-07-21	17g30	18-07-21	18g00	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + LBS Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	
202	Đường dây 22kV trụ 48 tuyến 474TBI	18-07-21	06g30	18-07-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B tuyến 474TBI, 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt REC Thị trấn trụ 48 + cắt DS trụ 47B tuyến 474TBI	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.