

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 33 (Từ ngày 09 tháng 08 năm 2021 đến ngày 15 tháng 08 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	- Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	09-08-21	07g00	09-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV từ trụ 55-79, 103-127 đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Trảng Bàng	09-08-21	08g00	09-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
3	Trạm 110kV Tây Ninh	09-08-21	08g00	09-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Trạm 110kV Suối Dộp	09-08-21	08g00	09-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Tân Hưng	10-08-21	19g00	10-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tân Biên	10-08-21	19g00	10-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	- Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	10-08-21	07g00	10-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV từ trụ 79-103, 127-159 đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Bến Cầu	10-08-21	08g00	10-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	10-08-21	08g00	10-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Trạm 110kV Thạnh Đức	10-08-21	08g00	10-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Ngăn 421 trạm 110kV Tây Ninh	11-08-21	09g00	11-08-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Tây Ninh	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 KCN Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 KCN Trảng Bàng vào vị trí vận hành và đóng MC 421 KCN Trảng Bàng. - Cắt MC 421 KCN Trảng Bàng và đưa MC 421 KCN Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 KCN Trảng Bàng vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
12	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	11-08-21	07g00	11-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV trụ 260-316 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Thành Công	11-08-21	08g00	11-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	12-08-21	08g00	12-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp gián accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
15	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	12-08-21	07g00	12-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện trụ 316 -380 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	13-08-21	07g00	13-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ trụ 80-123 đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV định kỳ.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Phước Đông	13-08-21	08g00	13-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp gián accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
18	Trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	08g30	13-08-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	08g30	13-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	
20	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	09g30	13-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	
21	Trạm 110kV Trảng Bàng	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Phước Đông	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Bến Cầu	13-08-21	18g00	13-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Suối Dộp	13-08-21	08g30	13-08-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngất, xung quanh hàng rào trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không mất điện	
28	Trạm 110kV Tây Ninh	13-08-21	18g30	13-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Suối Dộp	13-08-21	18g30	13-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Hòa Thành	13-08-21	18g30	13-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Thạnh Đức	13-08-21	18g30	13-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Tân Hưng	13-08-21	09g00	13-08-21	15g00	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời.	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
33	Trạm 110kV Tân Biên	13-08-21	07g00	13-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Tân Hưng	13-08-21	07g00	13-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
35	Ngăn 480 trạm 110kV Tây Ninh	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Đóng điện ngăn MC 480 trạm 110kV Tây Ninh	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	Đóng MC 480 trạm 110kV Tây Ninh	DS trụ 3/1B đang vị trí cắt
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 86A/1 đến trụ 86A/14 Cơ Thánh Vệ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	
4	Lưới hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	09-08-21	06g00	09-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
5	Lưới hạ áp trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	09-08-21	06g00	09-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công trạm 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
6	Lưới hạ áp trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	09-08-21	06g00	09-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 48 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	BCT số 81/CT-ĐLHT	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
7	Lưới hạ áp trụ 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhổ trụ thu hồi từ trụ 28/5/2 đến trụ 28/5/3B, 28/5/2B đến trụ 28/5/2B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
8	Trạm 160kVA trụ 13B/1 Bình Linh -L1 tuyến 476HT	09-08-21	07g30	09-08-21	18g00	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ, MBA tại trụ 13b, trụ 10B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 13B/1 Bình Linh -L1 tuyến 476HT; cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 13/1 Cty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tuyến 476HT; cắt 3FCO+3hotline Trạm 250kVA trụ 10B Hồ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rục tuyến 476HT.	
9	- Trạm 50kVA Đầu tư xây dựng trụ 7/13/6 tuyến 477HT - Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	09-08-21	07g30	09-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	- Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Đầu tư xây dựng trụ 7/13/6 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	
10	Trụ 107/5 nhánh rẽ hạ áp trạm Bình Phong 13 tuyến 476SD	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo tờ trình 33, trụ 107/5 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 37,5kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	
11	Trụ 71b lưới hạ áp trạm TT Châu Thành F tuyến 473SD	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo tờ trình 33, trụ 71b tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Khi phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA TT Châu Thành F trụ 69 tuyến 473SD	
12	Trụ 74B/1/4P/8 nhánh rẽ hạ áp trạm Bình Phong A tuyến 472SD	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, trụ 74B/1/4P/8 tuyến 472SD	Thi công chiết tính khách hàng	Áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 320kVA Bình Phong A trụ 74 tuyến 472SD	
13	Trụ 25/3 nhánh rẽ hạ áp trạm Cầu Da 6 tuyến 471SD	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, trụ 25/3 tuyến 471SD	Thi công chiết tính khách hàng	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 15kVA Cầu Da 6 trụ 25 tuyến 471SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T.174 tuyến 474TĐ Trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 177/3A Cẩm Thăng 4 tuyến 474TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 177/1, dừng dây hạ áp ép cáp lực trạm trụ 177/3A tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T.174 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177/3A Cẩm Thăng 4 tuyến 474TĐ	
15	Trạm 25kVA trụ 42/114/31 Áp 3.12 tuyến 471TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 42/114/28b, bổ sung vật tư đấu lều lưới hạ áp tại trụ 42/114/30b tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/114/31 Áp 3.12 tuyến 471TĐ	
16	Trạm 37,5kVA trụ 42/99/1 Đồng Mỹ 7 tuyến 471TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Tháo lều đấu nổi lưới hạ áp tại trụ 42/99/3, ép cáp lực trạm trụ 42/99/2A tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 7 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 42/99/1 Đồng Mỹ 7 tuyến 471TĐ	
17	Trạm 25kVA trụ 42/65/67 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 42/65/69, tháo lều, lắp kẹp IPC, cân pha trạm trụ 42/65/67 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/65/67 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	
18	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 471TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 Đồng Mỹ tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
19	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	
20	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28 An Đức tuyến 478TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Đức phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đức tuyến 478TB	
21	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 128/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	
23	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thu hồi MBA trụ 98	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Chánh phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	
24	Trạm 37,5kVA trụ 173/52B Suối Ngõ 23 tuyến 475TH	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 173/50 đến trụ 173/55 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngõ 23 trụ 173/52B tuyến 475TH	
25	Trạm 25kVA trụ 173/58B Suối Ngõ 3 tuyến 475TH	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện, thiết bị từ trụ 173/55 đến trụ 173/60 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/58B tuyến 475TH	
26	Trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBI.	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	Sửa chữa lớn	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBI.	
27	Khu vực huyện Tân Biên	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
28	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
29	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 76/1 đến trụ 76/12; từ trụ 78/1 đến trụ 78/10 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A; trạm trụ 72/3, 72/8 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
31	Tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	10-08-21	08g00	10-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Thạnh I trụ 34 tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	
32	Tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	10-08-21	08g00	10-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Chợ Bắp D trụ 21 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	
33	Tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	10-08-21	13g30	10-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn K trụ 15 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	
34	Tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	10-08-21	13g30	10-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn U trụ 14/16 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	
35	Tại thùng công tơ trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	10-08-21	13g30	10-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN trụ 80/5 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Cô lập cáp muller tại trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	
36	Lưới hạ áp trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 54/30b/4 đến trụ 54/30B/5; 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
37	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre-A tuyến 471HT	10-08-21	07g30	10-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 234/104B/50B/23/12 đến 234/104B/50B/23/12/14, từ trụ 234/104B/50B/23/12/6 đến 234/104B/50B/23/12/6/5 Bàu Tre tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre-A tuyến 471HT	
38	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/104B/50B/23/1 Bàu Tre tuyến 471HT	10-08-21	07g30	10-08-21	18g00	Vệ sinh sứ trung áp và sang lưới công trình Đầu tư xây dựng từ trụ 234/104B/50B/23/1 đến trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 234/104B/50B/23/1 Bàu Tre tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	Trạm 50 Long Châu 3, trạm 15kVA Long Châu 3A trụ 294/6/28 tuyến 476SD	10-08-21	07g30	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/19 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/5C, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/28/6/5C/18, từ trụ 294/6/28/5C/24 đến trụ 294/28/6/5C/24/9, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/8A, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/9B tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Áp Long châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50 Long Châu 3, trạm 15kVA Long Châu 3A trụ 294/6/28 tuyến 476SD	
40	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471TĐ Trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	1. Sử dụng kẹp IPC để cân bằng phụ tải trên các pha 2. Chuyển các khách hàng tại trụ 42/38/7 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/7/1 đến trụ 42/38/7/3 (9 kh) 3. Chuyển các khách hàng tại trụ 42/38/9 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/9b/1 đến trụ 42/38/9b/5 (6 kh) 4. Chuyển các khách hàng tại trụ 42/38/13 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/13 đến trụ 42/38/13/9, từ trụ 42/38/13/4 đến trụ 42/38/13/4/3 (22 kh) 5. Tháo lều hạ áp tại trụ 42/36/1/5p chuyển nhánh rẽ hạ áp từ trụ 42/36/1/1p đến trụ 42/36/1/7p sang TBA trụ 42/35A tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	
41	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/38/1 Nước Đá Phạm Văn Nừa tuyến 471TĐ	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/8 Nước Đá Phạm Văn Nừa tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
42	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2434/88A đến trụ 234/177B Long Phước tuyến 476BC	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Đấu 3 hotline hệ thống chống sét đường dây trung áp tại các trụ 234/88A, trụ 234/103B, trụ 234/119B, trụ 234/133, trụ 234/160B, trụ 234/177B	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
43	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	10-08-21	07g30	10-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	
44	Trạm 50kVA Cao su Tân hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA Cao su Tân hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	
45	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	
46	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	
47	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	
48	Trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	
49	Trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	
50	Trạm 25kVA trụ 100/35 áp 5 Suối Dây - 3 tuyến 471TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
51	Trạm 25kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	không cắt điện	
52	Trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Nông Trường Cao Su Thanh Niên	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	
53	Trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
54	Trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngô 18 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
55	Trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngô 4 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
56	Trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	
57	Trạm 25kVA trụ 173/120 Suối Ngô 14 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay ống dẫn tiếp địa, và kẹp bu lông chẻ	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
58	Trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/146 đến trụ 85/158 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	
59	TBA 25kVA Thanh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	10-08-21	09g00	10-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	
60	TBA 75kVA Thanh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	10-08-21	10g15	10-08-21	11g15	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Thanh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Thanh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	
61	TBA 2x15kVA NT Thanh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	10-08-21	14g00	10-08-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x15kVA NT Thanh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x15kVA NT Thanh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	
62	TBA 15kVA Thanh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 478TBI	10-08-21	15g30	10-08-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 15kVA Thanh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Thanh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 478TBI	
63	Trạm 50kVA Tân Phong 2 trụ 172 tuyến 474TBI.	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	ấp Dinh xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 2 trụ 172 tuyến 474TBI.	
64	Khu vực huyện Tân Biên	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
66	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
67	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 81/1 đến trụ 81/7 tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	
68	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tủa Hai O tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai O trụ 93/39P/1 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tủa Hai O tuyến 473TN	
69	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tủa Hai P tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai P trụ 63/39P/5 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tủa Hai P tuyến 473TN	
70	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tủa Hai Q tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa 2 Q trụ 93/39P/9 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tủa Hai Q tuyến 473TN	
71	Tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh Q trụ 19B/95/8T tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	
72	Tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh P trụ 19B/97/22 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	
73	Tại trạm 160kVA trụ 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh S trụ 19B/75B tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh R trụ 19B/83 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	
75	- Đóng DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt LBS + 01DS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11-08-21	07g00	11-08-21	08g00	- Chuyển điện tuyến 474TĐ sang nhận điện tuyến 474TN - Kết hợp nghiệm thu SCADA của LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Chuyển điện	Không mất điện	2_HT	- Đóng DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt LBS + 01DS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
76	- Đóng 01DS + LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt 01 DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	11-08-21	16g00	11-08-21	17g00	- Chuyển điện tuyến 474TN sang nhận điện tuyến 474TĐ - Kết hợp nghiệm thu SCADA của LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Chuyển điện	Không mất điện	2_HT	- Đóng 01DS + LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt 01 DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
77	Lưới hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	11-08-21	06g00	11-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/39B; 133/43; 133/50, CB trạm 32 Âu Cơ tuyến 471TN; CB trạm 106 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
78	Lưới hạ áp trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 254B/2 đến trụ 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
79	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	11-08-21	07g30	11-08-21	18g00	Phát quang, sang lưới hạ áp, cắt dùm lưới, đầu lèo từ trụ 126 đến trụ 133 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	
80	Đường dây 22kV từ trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT	11-08-21	07g30	11-08-21	18g00	Phát quang lưới điện từ trụ 84 đến trụ 135 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
82	MC 478 trạm 110kV Tây Ninh	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 478TN	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
83	Đường dây 22kV từ trụ 63B Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
84	Đường dây 22kV từ trụ 63B Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	11-08-21	07g30	11-08-21	08g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 473TĐ nhận điện tuyến 476HT từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	Chuyển điện để công tác	Không mất điện	3_DMC	- Cắt Recloser + DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đóng DS trụ 64 + LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	
85	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	11-08-21	17g30	11-08-21	18g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 476HT nhận điện tuyến 473TĐ từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	Chuyển điện sau khi công tác xong	Không mất điện	3_DMC	- Cắt LBS trụ 63B + DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT - Đóng DS + Recloser trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	
86	Trạm 50kVA trụ 161/15/10 Trâm Vàng 13 tuyến 477TB	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	1. Chuyển các khách hàng tại trụ 161/15/7/4/4, 161/15/7/4/5, 161/15/7/4/6A sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 161/15/10/1 đến trụ 161/15/10/11 tuyến 478BC (10 kh) 2. Chuyển các khách hàng tại trụ 161/15/7/6 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 161/15/7/7 đến trụ 161/15/7/12 tuyến 478BC 3. Chuyển các khách hàng tại trụ 161/15/5 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 161/15/2 đến trụ 161/15/5 tuyến 478BC (17 kh)	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 161/15/10 Trâm Vàng 13 tuyến 477TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
87	Trạm 250kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 472TĐ	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới trụ 42/65/99A tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 472TĐ	
88	Nhánh rẽ 22kV trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 478BC	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/9, từ trụ 161/4B đến trụ 161/4B/9, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/12, từ trụ 161/9 đến trụ 161/9/5/11, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 Hồng Phúc tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
89	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến 171/35 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chỉnh trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
90	Trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1A Bình Hòa 10 tuyến 478BC	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA thành TBA 50kVA trụ 53/100/6P/1A tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Bình Hòa 10 tuyến 478BC	
91	Trạm 25kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA trụ 171/10/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 171/10/10 Xóm Lò - Bàu Tràm 2 tuyến 476BC	
92	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 471TB	11-08-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 72 đến trụ 72/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Bình phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 72 tuyến 471TB	
93	Trạm 50kVA Hội Thành 1 trụ 85/158/40 tuyến 474TH	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/158/35b đến trụ 85/158/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/40 tuyến 474TH	
94	Trạm 25kVA trụ 158/44 Hội Thành 15 tuyến 474TH	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 158/43 đến trụ 158/49b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/44 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Khu vực huyện Tân Biên	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
96	Trạm 75kVA Mô Công 1 trụ 200 tuyến 474TBI.	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 200	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Mô Công 1 trụ 200 tuyến 474TBI.	
97	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
98	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
99	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/8, từ trụ 80/60 đến trụ 80/60/12 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	
100	Tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Khedol G trụ 70/15 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	
101	Tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình C trụ 63/22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Phước xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	
102	Tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình Q trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Trung xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	
103	Tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Kênh Tây D trụ 56B/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
104	Tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Hải trụ 143/32/11/13/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	
105	Tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa P trụ 19B/21/5 tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	
106	Tại trạm 25kVA trụ 15/24B38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Lợi D trụ 15/24B/38 tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thành	1_TP	Cắt FCO tại trạm 25kVA trụ 15/24B/38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	
107	Tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa O trụ 23/4P/15 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	
108	Lưới hạ áp trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 38/6 đến trụ 38/6/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
109	Lưới hạ áp từ trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Nhỏ, dựng trụ và di dời thùng điện kế trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp	Khu phố 3 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
110	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/2 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	12-08-21	07g30	12-08-21	18g00	Phát quang lưới điện từ trụ 471/80/12 đến trụ 471/80/16 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 471/80/2 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	
111	Trạm 37,5kVA trụ 471/80/38 Phước Lộc B1 tuyến 475TĐ	12-08-21	07g30	12-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 471/80/54 đến trụ 471/80/54/12t, từ trụ 471/80/54 đến trụ 471/80/54/24p, từ trụ 471/80/38 đến trụ 471/80/38/25 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 471/80/38 Phước Lộc B1 tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
112	Trạm 50kVA trụ 471/79 Phước Lộc A-A tuyến 475TĐ	12-08-21	07g30	12-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 471/80/1t đến trụ 471/80/13t, từ trụ 471/80/13t đến trụ 471/80/13t/14, từ trụ 471/72B đến trụ 471/72B/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 471/79 Phước Lộc A-A tuyến 475TĐ	
113	Trạm 37,5kVA Công Tà Đê trụ 154/16 tuyến 478SD	12-08-21	07g30	12-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154/11B đến trụ 154/16, từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/24 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB + FCO trạm 37,5 Công Tà Đê trụ 154/16, trạm 25kVA Đồng Khởi 7 trụ 154/9 tuyến 478SD	
114	Trạm 25kVA Suối Ông Đình 1, trụ 231B/20/28 tuyến 475TBI	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 231B/20/28/30 đến trụ 231B/20/28/41 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 25kVA Suối Ông Đình 1 trụ 231B/20/28 tuyến 475TBI	
115	Trạm 50kVA trụ 128/61/15 Áp Chánh 1 tuyến 472TĐ	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Tháo lều hạ áp trụ 128/61/15/8 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/15 Áp Chánh 1 tuyến 472TĐ	
116	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Trồng trụ hạ áp, di dời đường dây hạ áp từ trụ 128/61/24/2B/6/4 đến trụ 128/61/24/2B/6/10 tuyến 472TĐ	Theo chiết tính số 117	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	1. Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 128/65/43A/8, xử lý vị trí 2 nguồn bằng Bulon VRS 16x800 2. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 128/65/43A/5/1 đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ 3. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/5/5/1 đến trụ 128/65/43A/5/5/11 tuyến 472TĐ 4. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/5/5/3/1 đến trụ 128/65/43A/5/5/3/6 tuyến 472TĐ 5. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/6 đến trụ 128/65/43A/20 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	
118	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/37 Áp Chánh tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
119	Trạm 25kVA trụ 234/48B/24/20B/7 Long Thịnh 2 tuyến 476BC	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay MBA 25kVA cũ thành MBA 25kVA mới trụ 234/48B/24/20B/7 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Thịnh xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 234/48B/24/20B/1 Long Thịnh tuyến 476BC	
120	Lưới hạ áp từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 thuộc Trạm 37,5kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 477BC	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA thành TBA 75kVA trụ 103B/30/5 tuyến 477BC - Chuyển đầu nối trạm trụ 103B/30/5 tuyến 477BC thành 1 pha 3 dây - Kéo bổ sung lưới hạ áp AC 50mm2 từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 103B/30B/5 Thuận Tây tuyến 477BC	
121	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/24/20B/1 đến trụ 20B/7 Long Thịnh tuyến 476BC.	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/24/20B/1 đến trụ 20B/7 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC.	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
122	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63B An Phú tuyến 474TB	12-08-21	07g30	12-08-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	Phát triển phụ tải	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	
123	Trạm 37,5kVA trụ 85/164B/27 Thạnh Hiệp 2 tuyến 474TH	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 164B/27 đến trụ 164B/27/18, từ trụ 164B/27/6/1 đến trụ 164B/27/6/17, từ trụ 164B/27/17 đến trụ 164B/27/17/11 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 164B/27 tuyến 474TH	
124	Khu vực huyện Tân Biên	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
125	TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 2, Khu phố 2 Thị trấn Tân Biên	9_TB	Cắt 3FCO TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	
126	TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	12-08-21	10g30	12-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Gò Cát xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	
127	TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	12-08-21	13g30	12-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	
128	TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	12-08-21	14g45	12-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	
129	Trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 208, 212	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Nhánh rẽ 12,7kV Ủy ban xã Thanh Bắc trụ 58B/114/1P tuyến 476TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay thiết bị LA, FCO, cáp lực các trạm trụ 58B/114/49P, trụ 58B/114/50P, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thay đo đếm định kỳ	Áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt LBFCO Ủy ban xã Thanh Bắc trụ 58B/114/1P tuyến 476TBI	
131	Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Bắc - Thiện Ngôn trụ 58B/114/4T tuyến 476TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay thiết bị LA, FCO, cáp lực các trạm trụ 58B/114/13T, trụ 58B/114/17T, trụ 58B/114/37T, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thay đo đếm định kỳ	Áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt LBFCO Thanh Bắc - Thiện Ngôn trụ 58B/114/4T tuyến 476TBI	
132	Khu vực huyện Tân Biên	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
133	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
134	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
135	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 72 Trảng Dài D tuyến 472TN	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 70/1T đến trụ 70/7T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 72 Trảng Dài D tuyến 472TN	
136	Lưới hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	13-08-21	06g00	13-08-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Lưới hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	13-08-21	06g00	13-08-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
138	Lưới hạ áp trạm trạm 114B/28, 120/14B, 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Nhỏ, Dụng trụ + Đổ bê tông và sang lưới từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/5, từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/7, từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 114B/28, 120/14B, 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
139	- Trạm 50kVA trụ 117/35 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ - Trạm 50kVA trụ 117/36 Thuận Hòa-F tuyến 473TĐ	13-08-21	07g30	13-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 117/33 đến trụ 117/33/19, từ trụ 117/35 đến trụ 117/35/15, từ trụ 117/36 đến trụ 117/36/19 Đất Sét tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 117/35 Thuận Hòa-6; trạm 50kVA trụ 117/36 Thuận Hòa-F, tuyến 473TĐ	
140	Trạm 50kVA trụ 110/8 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	1. Cắt dùm lưới tại vị trí trụ 110/8/1, xử lý vị trí 2 nguồn bằng Bulon VRS 16x800. Tháo lèo hạ áp T.110/8 2. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/2 đến trụ 110/8 3. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/8/1 đến trụ 110/8/18 4. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/11/1 đến trụ 110/11/9 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 110/8 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	
141	Trạm 250kVA trụ 42/54 Bàu Đồn 15 tuyến 471TĐ	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Cắt dùm lưới hạ áp tại trụ 42/50a, 42/56/1/9P tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/54 Bàu Đồn 15 tuyến 471TĐ	
142	Đường dây 22kV trụ 42/1 Phước Đông - trụ 42/146 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/1 đến trụ 42/146 Đường 782-784 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
143	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A 4 2 tuyến 478BC	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A 4 2 tuyến 478BC	
144	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	13-08-21	07g30	13-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/59b đến trụ 34/59b/9	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	
145	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	13-08-21	07g30	13-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/65 đến trụ 34/65/7	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	
146	Trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/9P/5, từ trụ 168/1 đến trụ 168/16t tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	
147	Khu vực huyện Tân Biên	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
148	Trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 216, 228	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp 4 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	
149	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
150	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
151	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 62/8 đến trụ 62/14, từ trụ 62/14 đến trụ 62/14/12 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A; cắt CB trạm 3x25kVA trụ 62/15 DNTN Trang Lâm Khang, trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TNPT Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	
152	Lưới hạ áp trạm trụ 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Tháo, Lắp tụ bù hạ áp trụ 36b/5P, 36b/4T, 36b/7T, 36b/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
153	Lưới hạ áp từ trụ 20/28B/6 đến trụ 20/28B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 20/28B/7 và Ép lèo hạ áp trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 73/CT-ĐLHT	Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
154	Lưới hạ áp trạm trụ 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 48 đến trụ 48/3, từ trụ 45 đến trụ 45/5, từ trụ 42B/1 đến trụ 42B/8; từ trụ 38 đến trụ 38/5, từ trụ 35 đến trụ 35/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	
155	- Trạm 75kVA trụ 146/1 Khôi Trung-C1 tuyến 473TĐ - Trạm 75kVA trụ 173 Khôi Hà-L tuyến 473TĐ	14-08-21	07g30	14-08-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ trụ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Khôi Trung xã Cầu Khôi	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 146/1 Khôi Trung-C1, tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 146, Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173 Khôi Hà-L, tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
156	Trạm 50kVA Thanh An A, trụ 38/30/6 tuyến 474SD	14-08-21	07g30	14-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/13, từ trụ 38/30/6/3HT đến trụ 38/30/6/3/9, từ trụ 38/30/6/3 đến trụ 38/30/6/3/8, từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/5B/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Áp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Thanh An A trụ 38/30/6 tuyến 474SD	
157	Trạm 50kVA Thanh An 5, trụ 38/39/7 tuyến 474SD	14-08-21	13g30	14-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/39/4 đến trụ 38/39/7, từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/9, từ trụ 38/39/7/5 đến trụ 38/39/7/5/10 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Áp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Thanh An 5 trụ 38/39/7 tuyến 474SD	
158	Trạm 2x15kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Cân pha, cắt dừng dây cáp ABC 3x50mm ² tại trụ 42/107B/36/22 tuyến 471TĐ Cân pha, tháo lều lưới hạ áp tại trụ 42/107B/36/27/6 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	
159	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/15/1T Áp 6 tuyến 471TĐ	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	1. Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/14T. 2. Tháo dây cáp lực đầu vào lưới hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/20T hướng về trụ 42/107B/57/15/19 để dừng dây hạ áp 3. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/14T đến trụ 42/107B/57/15/20T 4. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/20T/1 đến trụ 42/107B/57/15/20T/14 tuyến 471TĐ 5. Kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 42/107B/57/15/1T đến trụ 42/107B/57/15/20T tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/15/1T Áp 6 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
160	Tuyến 472 trạm 110kV Thanh Đức	14-08-21	08g00	14-08-21	11g30	Thay Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Rộc, Bến Muong xã Thanh Đức; Áp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt MC 472TĐ và đóng DTĐ 472-76TĐ	
161	Lưới hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận và trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC tuyến 476BC	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC	
162	Trạm 25kVA trụ 193 Bàu rã 12 tuyến 474TH	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 193 đến trụ 193/9T, từ trụ 193/1 đến 193/1/3P, từ trụ 193/1/2P đến trụ 193/1/2P/8 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu rã 12 tuyến 474TH	
163	Trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/190 đến trụ 85/197 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	
164	TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	14-08-21	08g30	14-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	
165	TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	14-08-21	09g45	14-08-21	10g45	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	
166	TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	14-08-21	11g00	14-08-21	12g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	14-08-21	14g00	14-08-21	16g00	Nâng công suất TBA; Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Thanh xã Tân Bình	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	
168	Khu vực huyện Tân Biên	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện, lắp tole trụ điện	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.