

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 35 (Từ ngày 23 tháng 08 năm 2021 đến ngày 29 tháng 08 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	23-08-21	08g00	23-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	Trạm 110kV Tây Ninh	23-08-21	08g00	23-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Suối Dộp	23-08-21	08g00	23-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	23-08-21	07g00	23-08-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV khoảng trụ 23/05-23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp và khoảng trụ 01-41 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Tân Hưng	24-08-21	19g00	24-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tân Biên	24-08-21	19g00	24-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-08-21	08g00	24-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
8	Trạm 110kV Hòa Thành	24-08-21	08g00	24-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Thạnh Đức	24-08-21	08g00	24-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. - Đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành	24-08-21	07g00	24-08-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV khoảng trụ 41-71 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon và khoảng trụ 102-134 đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng. - Lắp dây tăng cường thoát sét từ dây chống sét từ trụ 79-91, lắp dây tiếp địa cáp quang đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra và phát quang hanh lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
11	Trạm 110kV Thành Công	25-08-21	08g00	25-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	25-08-21	07g00	25-08-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV khoảng trụ 71-84/03-102 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1 và khoảng trụ 67-97 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2- 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Bến Cầu	26-08-21	08g00	26-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	26-08-21	07g00	26-08-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện từ trụ 01-67 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Phước Đông	27-08-21	08g00	27-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
16	Trạm 110kV Phước Đức	27-08-21	08g30	27-08-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sười các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sười.	
17	Trạm 110kV Trảng Bàng	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Thành Công	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đông	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đức	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Bến Cầu	27-08-21	18g00	27-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thạnh Đức	27-08-21	08g30	27-08-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngất, xung quanh hàng rào trạm 110kV Thạnh Đức.	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tây Ninh	27-08-21	18g30	27-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Suối Dộp	27-08-21	18g30	27-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Hòa Thành	27-08-21	18g30	27-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Thạnh Đức	27-08-21	18g30	27-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Tân Biên	27-08-21	07g00	27-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tân Hưng	27-08-21	07g00	27-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Ngăn 421 trạm 110kV Tân Biên	27-08-21	09g00	27-08-21	11g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Tân Biên	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLEDCT	- Đưa DCL 421-1 Tân Biên ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Tân Biên vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Tân Biên. - Cắt MC 421 Tân Biên và đưa MC 421 Tân Biên ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Tân Biên vào vị trí vận hành	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
31	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	27-08-21	07g00	27-08-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV	Phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLEDCT	Không cắt điện	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Không có										

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TB: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.