

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 36 (Từ ngày 30 tháng 08 năm 2021 đến ngày 05 tháng 09 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	30-08-21	08g00	30-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	30-08-21	08g00	30-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	30-08-21	07g00	30-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện khoảng trụ 01-67 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Thành Công	30-08-21	08g00	30-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
5	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	30-08-21	08g00	30-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
6	Trạm 110kV Tân Hưng	31-08-21	19g00	31-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tân Biên	31-08-21	19g00	31-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
8	Trạm 110kV Hòa Thành	31-08-21	08g00	31-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Thạnh Đức	31-08-21	08g00	31-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	31-08-21	07g00	31-08-21	17g00	- Đo tiếp địa từ trụ 23-73 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Bến Cầu	31-08-21	08g00	31-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	Trạm 110kV Phước Đông	01-09-21	08g00	01-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	Trạm 110kV Phước Đức	01-09-21	08g00	01-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 1 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	01-09-21	07g00	01-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm từ trụ 1A-15A-102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 1 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm kỳ từ trụ 91 - 102B/3 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Tân Hưng	03-09-21	07g00	03-09-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Tân Biên	03-09-21	07g00	03-09-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Tây Ninh	03-09-21	08g00	03-09-21	16g00	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Tây Ninh	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Tây Ninh	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Suối Dộp	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Hòa Thành	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Thạnh Đức	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-09-21	08g30	03-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
23	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Thành Công	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Phước Đông	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Phước Đức	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Bến Cầu	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	05-09-21	10g05	05-09-21	10g25	Đóng điện ngăn MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q tuyến 472TN	30-08-21	07g30	30-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. 74/1P đến trụ 74/10P, từ trụ 74/1T đến trụ 74/10T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q, trạm 3x50kVA trụ 72/3 Trảng Dài T, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài H tuyến 472TN	
4	Lưới hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	30-08-21	06g00	30-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 107, 107B, 109, 111B, 113, 117B; CB trạm 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
5	Lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	30-08-21	06g00	30-08-21	17g00	Đào lỗ, Nhỏ, Dụng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
6	Lưới hạ áp trạm trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	30-08-21	06g00	30-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp trạm và lắp phụ kiện trạm trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt trạm 117B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và 123 Tôn Đức Thắng tuyến 471TN	
7	Trạm 50kVA Thuận Hòa-K trụ 117/36, Trạm 50kVA Thuận Hòa-F trụ 117/36 Đất Sét tuyến 473TĐ	30-08-21	07g30	30-08-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 117/33 đến trụ 117/33/19, từ trụ 117/35 đến trụ 117/35/15, từ trụ 117/36 đến trụ 117/36/19 Đất Sét tuyến 473TĐ	Sang lưới ĐTXD	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt CB trạm 50kVA Thuận Hòa-K trụ 117/35; cắt CB trạm 50kVA Thuận Hòa-F trụ 117/36 Đất Sét tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
8	Trạm 50kVA Cầu Vĩnh T.312 tuyến 478SD	30-08-21	08g00	30-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 18, 19 ấp Vĩnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
9	Trạm 75kVA Phước Lập T.341/40/12 tuyến 478SD	30-08-21	13g30	30-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
10	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	30-08-21	08g00	30-08-21	08g30	Cô lập lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
11	Trụ 115/3b/1 nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	30-08-21	08g30	30-08-21	16g30	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, từ trụ 115/3b đến trụ 115/3b/6 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
12	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	30-08-21	16g30	30-08-21	17g00	Đấu nối lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
13	Trụ 80/43 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	30-08-21	08g00	30-08-21	08g30	Cô lập lèo hạ áp trụ 80/43 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xiêng 4 trụ 80/37 tuyến 473TN	
14	Trụ 80/43b nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	30-08-21	08g30	30-08-21	16g30	Kéo tăng cường dây hạ áp theo tờ trình số 41, từ trụ 80/43 đến trụ 80/43b/13 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
15	Trụ 80/43 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	30-08-21	16g30	30-08-21	17g00	Đấu nối lèo hạ áp trụ 80/43 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xiêng 4 trụ 80/37 tuyến 473TN	
16	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Tháo lèo lưới hạ áp tại trụ 42/10/1/6p/7, cắt dùm dây hạ áp tại trụ 42/10/1/3p/8 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ Cắt 3FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Dời thùng điện kế từ trụ 42/38/3 (hạ áp) qua trụ 42/38/2 (trung áp), thu hồi trụ hạ áp trụ 42/38/3 tuyến 471TĐ	Chiết tính 126 Phan Hải Đăng	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	
18	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Cắt lèo hạ áp trụ 33/1, ép lèo hạ áp trụ 33/11, đấu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/20 và nhánh rẽ trụ 33/11 sang TBA 250kVA trụ 42/4N/10/8 tuyến 471TĐ (XDM) Cải tạo lưới hạ áp từ 1p2 lên 3p4d từ trụ 30/1 đến trụ 30/4, dời điện kế từ trụ 35/3 đến trụ 35/12, đến trụ 35/3/3T và đến trụ 35/3/5P tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO + tháo 03hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471TĐ	
19	Trạm 25kVA trụ 190/27/18 Tầm Lanh 5 tuyến 473TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	Thay công tơ	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thanh	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA Tầm Lanh 5 trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	
20	Trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 127A/1 tuyến 474TĐ	Thay công tơ	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	
21	Trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 161/3B tuyến 478BC	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	
22	Trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 270/13B tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	
23	Trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/65/27 tuyến 472TĐ	Thay công tơ	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	
24	Trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ hỏng trạm trụ 42/107B/4 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 2 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	
26	Trạm 100kVA trụ 35 Thanh Đức 35 tuyến 474TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Trà Võ xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 100kVA trụ 35 Thanh Đức 35 tuyến 474TĐ	
27	Trạm 2x25kVA trụ 177/10 Cẩm Thăng 3 tuyến 474TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 177/10 Cẩm Thăng 3 tuyến 474TĐ	
28	Trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	
29	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến trụ 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến trụ 72B/14, từ trụ 72B/14 đến trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/11 đến trụ 72B/11/7 tuyến 479BC - Lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
30	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28 An Đước tuyến 478TB	30-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Đước phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đước tuyến 478TB	
31	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	30-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 128/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	
32	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	30-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	30-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	
34	Nhánh rẽ 22kV trụ 78A Lộc Trát tuyến 477TB	30-08-21	07g30	30-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 78A/7	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 78A Lộc Trát tuyến 477TB	
35	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 118B tuyến 473TB	30-08-21	07g30	30-08-21	17g00	Thu hồi TBA 50kVA trụ 117B, ép lều hạ áp trụ 118B	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 118B tuyến 473TB	
36	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	
37	Trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	
38	Trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	
39	Trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	
40	Trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	
41	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	
42	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
43	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	
44	Trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	
45	Trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	
46	Trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	
47	Trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	
48	Trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
49	Trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	
50	Trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 tuyến 471TBI	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	
51	TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	30-08-21	08g30	30-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Dinh xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	
52	TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	30-08-21	10g00	30-08-21	11g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh An xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	TBA 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	30-08-21	13g30	30-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	
54	TBA 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	30-08-21	14g45	30-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	
55	TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	30-08-21	15g45	30-08-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	
56	Khu vực huyện Tân Biên	30-08-21	08g00	30-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
57	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
58	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
59	Nhánh rẽ 22kV trụ 38/45/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	31-08-21	08g00	31-08-21	11g30	Di dời TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lều chuyển tải TBA. Từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/5, tại trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt Recloser + DS trụ 38/45/1, cắt CB trạm trụ 38/45 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	
60	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Di dời đường dây hạ áp, thử nghiệm cáp ngầm, lắp phụ kiện đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm KH Nguyễn Văn Hành. Tại trụ 41/8 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Phát triển phụ tải	Khu phố 3, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
61	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
62	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
63	Lưới hạ áp trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/11B/1A đến trụ 239B/11B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
64	Trạm 160kVA Bình Linh-L1 trụ 13B/1 và trạm 250kVA Hộ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rực trụ 10B Thạnh Đức - Bà Nằng, tuyến 476HT	31-08-21	07g30	31-08-21	17g00	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ, MBA tại trụ 13b, 10B Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 476HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Tổ 16 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB trạm 160kVA Bình Linh-L1 trụ 13B/1; cắt 3FCO+3hotline trạm 250kVA Hộ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rực trụ 10B Thạnh Đức - Bà Nằng, tuyến 476HT	
65	Trạm 50kVA áp BII-F trụ 471/36 Phước Minh tuyến 475TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 471/36 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp B2 xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA áp BII-F trụ 471/36 Phước Minh tuyến 475TĐ	
66	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	31-08-21	08g00	31-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	
67	Trạm 50kVA T.385 Phước Trung 3 tuyến 478SD	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 383b đến trụ 383b/17 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB trạm trụ 385 tuyến 478SD	
68	Trụ 53/13C nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	31-08-21	08g00	31-08-21	08g30	Cô lập lèo hạ áp trụ 53/13C tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố 2, Khu Phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA TT Châu Thành E trụ 53/13 tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
69	Trụ 53/13C/1 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	31-08-21	08g30	31-08-21	11g00	Kéo tăng cường dây hạ áp theo tờ trình số 42, từ trụ 53/13C đến 53/13C/14 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
70	Trụ 53/13C nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	31-08-21	11g00	31-08-21	11g30	Đầu nối lèo hạ áp trụ 53/13C tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố 2, Khu Phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA TT Châu Thành E trụ 53/13 tuyến 474SD	
71	Trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 126/11/6/5, sang thùng điện kế trụ 126/11/6/5/3P, bổ sung vật tư tách dừng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 126/11/7/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	
72	Trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vũng 2 tuyến 472TĐ Trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vũng 5 tuyến 472TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Bổ sung vật tư dừng lại lưới hạ áp, sang thùng và đầu nối qua vị trí trụ trung áp trụ 126/6A/4, cắt dừng dây trụ 126/6B/15T tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bàu Vũng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vũng 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vũng 5 tuyến 472TĐ	
73	Trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Cắt dừng dây và tháo lèo lưới hạ áp tại trụ 126/21B và trụ 126/23/4 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	
74	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Tháo đầu nối lưới hạ áp và cáp lực trạm tại trụ 126/32, trụ 126/37 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	
75	Trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Ép lèo, lắp kẹp IPC cân pha, cải tạo nhánh rẽ 126/10, 126/9b, 126/12 sang vận hành 1 pha 3 dây tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
76	- Lưới hạ áp từ trụ 191/2 đến trụ 191/2P, từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/4T thuộc trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, thay MCCB và hệ thống đo điểm TBA 75kVA Long Phi 8 tuyến trụ 191/2 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm ² từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/6P tuyến 476BC - Chuyển tải nhánh rẽ hạ áp từ trụ 191/2 đến 191/2/4T thuộc TBA 75kVA Long Phi 2 trụ 191/2 sang nhận nguồn TBA 75kVA Long Phi 8 trụ 191/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phi xã Long Thuận	6_BC	- Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 2 tuyến 476BC - Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	
77	Lưới hạ áp từ trụ 204 đến trụ 209 thuộc trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 204 đến trụ 209 ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC.	
78	Lưới hạ áp từ trụ 194 đến trụ 204 thuộc trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 194 đến trụ 204 ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC.	
79	Trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hòa 2	Đến hạn kiểm định	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	
80	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 87 Phước Hậu tuyến 477TB	31-08-21	07g30	31-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 87/13, thay dây hạ áp từ trụ 87/3 đến trụ 87/14	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Chánh, Phước Hậu phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 87 Phước Hậu tuyến 477TB	
81	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thạnh Hiệp 3 tuyến 474TH	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
82	Khu vực huyện Tân Biên	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
84	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
85	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
86	Lưới hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	
87	Lưới hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23C/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
88	Lưới hạ áp trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 12/5B đến trụ 12/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
90	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
91	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đấu nối từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
92	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Di dời trụ mở rộng đường, kết hợp lắp vật tư, phụ kiện, lắp mới MBA 50kVA xử lý quá tải tại trụ 49/8T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 49/1T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	
93	Trạm 37,5kVA Bình Linh-G trụ 7/13; trạm 50kVA ĐTXD trụ 13/6 Cầu Kênh tuyến 477HT	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến trụ 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Sang lưới ĐTXD	Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB trạm 37,5kVA Bình Linh-G trụ 7/13; cắt FCO+hotline trạm 50kVA ĐTXD trụ 13/6 Cầu Kênh tuyến 477HT	
94	Trạm 50kVA Hào Đước 28 T.288 tuyến 478SD	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vịnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
95	Trạm 50kVA Hào Đước 16 T.291 tuyến 478SD	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vịnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
96	Trạm 37,5 kVA TT Châu Thành 12A, trụ 88/1/7 tuyến 474SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoàn chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 88/1/7 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA + 50kVA TT Châu Thành 12A, TT Châu Thành 12 trụ 88/1/7 tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoàn chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 94 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	
98	Trụ 192B/4 nhánh rẽ 12,7kV Thanh Trung 10 tuyến 476SD	01-09-21	13g30	01-09-21	17g00	Lắp mới trạm biến áp theo tờ trình số 39, trụ 192B/4 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
99	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Gọt kẹp quai đầu nối trạm trụ 54/20/15, thu hồi TBA trụ 54/20/16, ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lèo trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	
100	Trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	
101	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/65/94/5/5/3/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính 124 Lê Ngọc Dũng	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
102	Trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 65/9/5/2 tuyến 475TB	Chiết tính 123 Võ Thành Phương Di	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	
103	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	
104	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TB tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
106	- Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nổ trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
107	Lưới hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến 104/27B 2/22 thuộc trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 16 tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến 104/27B 2/22 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 16 tuyến 476BC.	
108	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Cây TBA 37,5kVA trụ 312/2/4P	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 312/2/7P và tháo hotline trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	
109	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 210/5 đến trụ 210/5/4B/19	Sửa chữa lớn	Áp Xóm Suối xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	
110	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
111	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
112	Trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
113	TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	01-09-21	08g00	01-09-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	01-09-21	09g10	01-09-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	
115	TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	01-09-21	10g30	01-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	
116	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	01-09-21	14g00	01-09-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	
117	Khu vực huyện Tân Biên	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
118	Lưới hạ áp từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/8, từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/7; từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-09-21	08g00	03-09-21	17g00	Nhổ, Dựng trụ + Đổ bê tông và sang lưới từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/8, từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/7; từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
119	Trạm 75kVA trụ 92/171 Ấp Thanh Xuân 1 tuyến 476TH	03-09-21	08g00	03-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa trạm	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
120	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
121	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
122	Lưới hạ áp trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp + Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 221/1/12 đến trụ 221/1/12/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
123	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
124	Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
125	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	
126	Trạm biến áp khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
127	Trạm biến áp khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	
128	Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
129	Trạm biến áp khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ	Khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Trạm biến áp khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	
131	Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	
132	Trạm biến áp khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
133	Trạm biến áp khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
134	Trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, tháo hotline trụ 146, cắt CB trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	
135	- Lưới hạ áp từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 thuộc Trạm 37,5kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 477BC - Trạm 75kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 477BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 103B/30/5 tuyến 477BC - Kéo bổ sung lưới hạ áp AC 50mm2 từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 tuyến 477BC - Cắt dừng dây ABC 2x70mm2 trụ 103B/29/10(HT), thay đoạn cáp ABC 2x70mm từ trụ 103B/30/5(TT) đến trụ 103B/29/10(HT) tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 4 ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 103B/30B/5 Thuận Tây tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Lưới hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 thuộc trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	
137	Lưới hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 thuộc trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 tuyến 479BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC.	
138	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 42A/7	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB	
139	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 88B/6 Suối Sâu tuyến 476TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Cây TBA 75kVA trụ 88B/6/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 88B/6 Suối Sâu tuyến 476TB	
140	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	
141	Trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	
142	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	
143	Trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
144	TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	04-09-21	09g00	04-09-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	
145	TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	04-09-21	10g30	04-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	
146	TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	04-09-21	13g30	04-09-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	
147	TBA 50kVA ấp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	14g45	04-09-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA ấp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA ấp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
148	TBA 37.5kVA Ấp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	15g45	04-09-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Ấp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Ấp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
149	Khu vực huyện Tân Biên	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
150	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Dựng trụ trung áp, sang lưới, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Thuận Tây, Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
151	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 23 Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	- Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 15B, trụ 16B tuyến 476-479BC - Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA trụ 23 tuyến 476BC-479BC	Sửa chữa lớn	Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 476 + DTĐ 476-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 + DTĐ 479-76BC trạm 110kV Bến Cầu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Lưới hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T thuộc trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 477BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	
153	Đường dây 22kV tuyến 476, 478KCNBTB	05-09-21	07g00	05-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNBTB	Sửa chữa lớn	Khu chế xuất Linh Trung 3, khu tái định cư KCN Trảng Bàng	7_TBg	Cắt MC 476, 478KCNBTB và đóng dao tiếp địa 476, 478-76KCNBTB	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.