

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 38 (Từ ngày 13 tháng 09 năm 2021 đến ngày 19 tháng 09 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>I. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	13-09-21	08g00	13-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	13-09-21	07g00	13-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV trụ 260-316 Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Trạm 110kV Suối Dộp	13-09-21	08g00	13-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Tân Hưng	14-09-21	19g00	14-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tân Biên	14-09-21	19g00	14-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Hòa Thành	14-09-21	08g00	14-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Thạnh Đức	14-09-21	08g00	14-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
9	Ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	14-09-21	09g00	14-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành.</li> <li>- Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp.</li> <li>- Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành.</li> <li>- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành</li> </ul>	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.</li> <li>- Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.</li> </ul>	14-09-21	07g00	14-09-21	17g00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện trụ 316 - 380 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.</li> <li>- Phát quang hành lang an toàn Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.</li> </ul>	Kiểm tra phát quang hanh lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	14-09-21	08g00	14-09-21	18g00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	Trạm 110kV Thành Công	15-09-21	08g00	15-09-21	18g00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh - Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	15-09-21	07g00	15-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV trụ 380-1A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, trụ 1B-420 đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, từ trụ 88A-88A/25 ĐD 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Phước Đức	16-09-21	08g00	16-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
15	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	16-09-21	09g20	16-09-21	09g40	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
16	Trạm 110kV Phước Đông	16-09-21	09g30	16-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
17	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	16-09-21	11g00	16-09-21	11g20	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông. - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
18	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	16-09-21	06g00	17-09-21	18g00	- Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa từ trụ 88A-88A/13A, 88A/14A-88/24A, 131, 146 đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi polymer từ trụ 88A-88A/18A, 88A/20A, 139, 140, 142, 145 đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Tăng cường thoát sét đường dây 110kV	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây không mang tải. - Cắt điện 02 ngày liên tục

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	08g30	17-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
20	Trạm 110kV Thành Công	17-09-21	09g30	17-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát quang toàn trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
21	Trạm 110kV Trảng Bàng	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Phước Đông	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Ngăn 421 Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
28	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	08g30	17-09-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Thạnh Đức.	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Ngăn 421 trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Thạnh Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Thạnh Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Thạnh Đức. - Cắt MC 421 Thạnh Đức và đưa MC 421 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
30	Trạm 110kV Hòa Thành	17-09-21	08g00	17-09-21	16g00	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Hòa Thành.	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Tây Ninh	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Suối Dộp	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Hòa Thành	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Tân Hưng	17-09-21	07g00	17-09-21	11g00	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời.	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
36	Trạm 110kV Tân Hưng	17-09-21	07g00	17-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
37	Trạm 110kV Tân Biên	17-09-21	07g00	17-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
<b>II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ</b>											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Nhánh rẽ 22kV trụ 38/45/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Di dời TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lèo chuyển tải TBA. Từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/5, tại trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt Recloser + DS trụ 38/45/1, cắt CB trạm trụ 38/45 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	
4	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Di dời đường dây hạ áp, thử nghiệm cáp ngầm, lắp phụ kiện đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm KH Nguyễn Văn Hành. Tại trụ 41/8 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Phát triển phụ tải	Khu phố 3, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Lưới hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	13-09-21	06g00	13-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 97C, 107, 107B, 109, 111B, 113, 117B; CB trạm 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
6	Lưới hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	13-09-21	06g00	13-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp trạm và lắp phụ kiện trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Áp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt trạm 117B, 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và 123 Tôn Đức Thắng tuyến 471TN	
7	Lưới hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	13-09-21	06g00	13-09-21	17g00	Tách dùm hạ áp trụ 119B, 98 và Hoàn chỉnh trạm + Cân pha hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Áp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt trạm 117B, 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và 123 Tôn Đức Thắng tuyến 471TN	
8	Lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	13-09-21	06g00	13-09-21	17g00	Đào lỗ, Nhổ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
9	Trụ 80/43 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	13-09-21	07g00	13-09-21	07g30	Cô lập lèo hạ áp trụ 80/43 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cày Xiêng xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Cày Xiêng 4 trụ 80/37 tuyến 473TN	
10	Trụ 80/43b nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	13-09-21	07g30	13-09-21	11g00	Kéo tăng cường dây hạ áp theo tờ trình số 41, từ trụ 80/43 đến trụ 80/43b/13 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
11	Trụ 80/43 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 80/37 tuyến 473TN	13-09-21	11g00	13-09-21	11g30	Đấu nối lèo hạ áp trụ 80/43 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cày Xiêng xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Cày Xiêng 4 trụ 80/37 tuyến 473TN	
12	Trụ 53/13C nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	13-09-21	13g30	13-09-21	14g00	Cô lập lèo hạ áp trụ 53/13C tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố 2, Khu Phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA TT Châu Thành E trụ 53/13 tuyến 474SD	
13	Trụ 53/13C/1 nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	13-09-21	14g00	13-09-21	16g30	Kéo tăng cường dây hạ áp theo tờ trình số 42, từ trụ 53/13C đến 53/13C/14 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trụ 53/13C nhánh rẽ hạ áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	13-09-21	16g30	13-09-21	17g00	Đầu nối lèo hạ áp trụ 53/13C tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Khu Phố 2, Khu Phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA TT Châu Thành E trụ 53/13 tuyến 474SD	
15	Trạm 50kVA Bến Trường 12 T.298/65 tuyến 478SD	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 75kVA	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/65 tuyến 478SD	
16	Trạm 37,5kVA Nàng Rà G T.369/15 tuyến 478SD	13-09-21	13g30	13-09-21	17g00	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 50kVA	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	
17	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Cắt dùm dây trụ 128/61/24/4 và tháo lèo hạ áp trụ 128/61/24/2b/6/10 tuyến 472TĐ, bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 128/61/37, dòi thùng điện kể từ trụ 128/61/24/10 đến trụ 128/61/24/16, lắp Rack 3 sứ trụ 128/61/26, 128/61/27, 128/61/31, 128/61/32 tuyến 472TĐ. Dòi trụ hạ áp từ trụ 128/61/24/2B/6/4 đến trụ 128/61/24/2B/6/10 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021 Chiết tính số 117 BQLDA	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/37 Áp Chánh 6 tuyến 472TĐ	
18	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 Áp Chánh 3 tuyến 472TĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 128/61/5, ép cáp lực trụ 128/61/3 tuyến 472TĐ Dòi trụ hạ áp trụ 128/61/6B/6 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 Áp Chánh 3 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/61/3 Áp Chánh 5 tuyến 472TĐ	
19	Trạm 50kVA trụ 128/61/15 Áp Chánh 1 tuyến 472TĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 128/61/15/8 tuyến 472TĐ Ép cáp lực trạm trụ 128/61/15/8 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/15 Áp Chánh 1 tuyến 472TĐ	
20	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/37, từ trụ 128/61/15 đến trụ 128/61/15/8 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TD tuyến 476BC	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	
22	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TD tuyến 476BC	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
23	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nổ trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
24	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	13-09-21	07g30	13-09-21	17g00	Cây TBA 37,5kVA trụ 312/2/4P, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 312/2/7P và tháo hotline trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	
25	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	
26	Trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	
27	Trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	
28	Trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bài Rác Tân Hưng tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bài Rác Tân Hưng tuyến 472TH	
30	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	
31	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	
32	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	
33	Trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	
34	Trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	
35	Trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	
36	Trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	
37	Nhánh rẽ 12,7kV Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 tuyến 474TBI	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Hoán chuyển MBA trụ 137 và trụ 137/8 tuyến 474TBI, xử lý MBA quá tải; kéo dây hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	Cắt LBFCO Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 + tháo hotline trụ 137 tuyến 474TBI	
38	TBA 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	13-09-21	09g00	13-09-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	TBA 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	13-09-21	10g15	13-09-21	11g15	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	
40	TBA 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	13-09-21	14g00	13-09-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	
41	TBA 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 476TBI	13-09-21	15g30	13-09-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 476TBI	
42	Lưới điện huyện Tân Biên	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
43	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
44	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
45	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	14-09-21	07g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/8, từ trụ 80/60 đến trụ 80/60/12 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	
46	Lưới hạ áp trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	ẤP Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
47	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
48	Lưới hạ áp trạm trụ 103/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công hoàn chỉnh trạm trụ 103/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
49	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
50	Lưới hạ áp trạm trụ 103/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Tách dùng hạ áp trụ 103/13 và Hoàn chỉnh trạm + Cân pha hạ áp trạm trụ 103/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/13, 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
51	Lưới hạ áp trạm trụ 103B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công hoàn chỉnh trạm trụ 103B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103B/21, 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
52	Lưới hạ áp trạm trụ 103B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Tách dùng hạ áp trụ 103B/19 và Hoàn chỉnh trạm + Cân pha hạ áp trạm trụ 103B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103B/21, 103B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
53	Trạm 50kVA Cầu Vịnh T.312 tuyến 478SD	14-09-21	08g00	14-09-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cờ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
54	Trạm 75kVA Phước Lập T.341/40/12 tuyến 478SD	14-09-21	13g30	14-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
55	Trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	14-09-21	07g00	14-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/3/2/1b đến trụ 141/43/4b/3/2/8P; từ trụ 141/43/4B/3/2/10P đến trụ 141/43/4B/3/2/18P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Trạm 50kVA Xóm Mồ Côi 1, trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	14-09-21	13g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/3/2/1b/9 đến trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/1P; từ trụ 141/43/4B/3/2/1b/9 đến trụ 141/43/4B/3/2/1b/10; từ trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/1T đến trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Xóm Mồ Côi 1, trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	
57	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	14-09-21	13g30	14-09-21	14g00	Cô lập lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 áp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
58	Trụ 115/3b/1 nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	14-09-21	14g00	14-09-21	16g30	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, từ trụ 115/3b đến trụ 115/3b/6 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
59	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	14-09-21	16g30	14-09-21	17g00	Đấu nối lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 áp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
60	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (PT) tuyến 472TĐ	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Lắp kẹp IPC trụ 42/65/77/48a/1, 42/65/77/48a/6, 42/65/77/48a/9, 42/65/77/50/4, 42/65/77/50/6 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
61	Trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1 Bình Hòa 10 tuyến 478BC	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Sang thùng điện kế và thu hồi trụ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/100/6P/2 đến 53/100/6P/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1 Bình Hòa 10 tuyến 478BC	
62	Trạm 50kVA trụ 53/100/6P/5 Bình Hòa tuyến 478BC	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Sang thùng điện kế và thu hồi trụ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/100/6P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/100/6P/5 Bình Hòa tuyến 478BC	
63	Lưới hạ áp từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/9P, từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/6T thuộc trạm 75kVA trụ 53/100/12P Bình Phú 10 tuyến 478BC.	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/9P, từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/6T tuyến 478BC	Sửa chữa lớn	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P Bình Phú 10 tuyến 478BC.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
64	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 170 tuyến 473TB	14-09-21	07g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169/1 đến trụ 169/21	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 170 tuyến 473TB	
65	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	14-09-21	07g30	14-09-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	
66	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thanh Hiệp 3 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
67	Trạm 2x50kVA Khu phố 3 trụ 43/4B tuyến 474TBI	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Thay đo đếm định kỳ	Khu phố 3 thị trấn	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA Khu phố 3 trụ 43/4B tuyến 474TBI	
68	TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	14-09-21	08g00	14-09-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 2, Khu phố 2 Thị trấn Tân Biên	9_TB	Cắt 3FCO TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	
69	TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	14-09-21	10g30	14-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 10, áp Gò Cát, xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	
70	TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	14-09-21	13g30	14-09-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 10 áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	
71	TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	14-09-21	14g45	14-09-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	
72	Lưới điện huyện Tân Biên	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
74	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
75	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 86A/1 đến trụ 86A/14 Cơ Thánh Vệ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	
76	Lưới hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	
77	Lưới hạ áp Trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	
78	Lưới hạ áp trạm 9, 17, 26 Hùng Vương tuyến 476TN	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 18/2P và cân pha hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/4P, từ trụ 15/3P đến trụ 15/3P/3T, 15/3P/3P, từ trụ 18 đến trụ 18/4P, từ trụ 21 đến trụ 21/6P, từ trụ 21/4P đến trụ 21/4P/3P, 21/4P/3T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 9, 17, 26 Hùng Vương tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
79	Lưới hạ áp trạm 9, 17, 26, 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 18/4T và cân pha hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/8T, từ trụ 15/5T đến trụ 15/5T/3T, 15/5T/3P, từ trụ 15/7T đến trụ 15/7T/3T, 15/7T/3P, từ trụ 18 đến trụ 18/6T, từ trụ 21 đến trụ 21/7T, từ trụ 21/4T đến trụ 21/4T/4P, 21/4T/3T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 9, 17, 26, 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	
80	Lưới hạ áp trạm 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 174/1 đến trụ 174/8, 177/2T đến trụ 177/7T Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Di dời trụ điện hạ áp của ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	
81	Lưới hạ áp từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Chuyển trụ và ghép trụ từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Di dời trụ điện hạ áp của ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành	Không cắt điện	2_HT	Không cắt điện	
82	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/65/94/5/5/3/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính 124 Lê Ngọc Dũng	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
83	Trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 65/9/5/2 tuyến 475TB	Chiết tính 123 Võ Thành Phương Di	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	
84	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	
85	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
86	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 472TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Sang lưới, thu hồi trụ hạ áp từ trụ 42/65/94/3A/1 đến trụ 42/65/94/3A/4 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
87	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	
88	Lưới hạ áp từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 thuộc trạm 50kVA trụ 53/8 Áp Voi 2 tuyến 478BC.	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 53/8 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 tuyến 478BC	Sửa chữa lớn	Tổ 2 Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 53/8 Áp Voi 2 tuyến 478BC.	
89	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	15-09-21	07g30	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 210/5 đến trụ 210/5/4B/19	Sửa chữa lớn	Áp Xóm Suối xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	
90	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
91	Trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	
92	Trạm 50kVA Hòa Hiệp trụ 104/59 tuyến 475TBI	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Hòa Hiệp trụ 104/59 tuyến 475TBI	
93	TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	15-09-21	08g30	15-09-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	
94	TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	15-09-21	09g45	15-09-21	10g45	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	
95	TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	15-09-21	11g00	15-09-21	12g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	15-09-21	14g00	15-09-21	16g00	Nâng công suất TBA; Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Thanh xã Tân Bình	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	
97	Lưới điện huyện Tân Biên	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
98	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
99	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
100	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	16-09-21	07g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 76/1 đến trụ 76/12; từ trụ 78/1 đến trụ 78/10 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A; trạm trụ 72/3, 72/8 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
101	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 12/5B đến trụ 12/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
102	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp trạm và lắp phụ kiện trạm trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
103	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Tách dừng hạ áp trụ 8B và Hoàn chỉnh trạm + Cân pha hạ áp trạm trụ 11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
104	Đường dây 22kV trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Sang cáp muller từ trụ 120 đến trụ 134, từ trụ 126 đến trụ 126/4, từ trụ 124 đến trụ 124/13 Bàu Nặng tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
105	Đường dây trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Sang cáp muller từ trụ 234/76 đến trụ 234/85/2 Phước Ninh tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
106	Đường dây trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Dựng trụ, lắp phụ kiện, MBA từ trụ 234/15 đến trụ 234/15/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
107	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	16-09-21	08g00	16-09-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	
108	Trạm 50kVA T.385 Phước Trung 3 tuyến 478SD	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 383b đến trụ 383b/17 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB trạm trụ 385 tuyến 478SD	
109	Trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	16-09-21	13g30	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	
110	Trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	16-09-21	07g00	16-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Lưu Văn Vãng xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	
111	Trạm 25kVA trụ 42/65/67 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 42/65/69, tháo lều, lắp kẹp IPC, cân pha trạm trụ 42/65/67 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/65/67 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
112	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 tuyến 472TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 42/65/77/33, ép cáp lực trạm trụ 42/65/77/33/6 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 tuyến 472TĐ	
113	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
114	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/27/1 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Cho phép Ngân Anh đấu nối trung áp trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ Tách lèo, đảo lèo tại trụ 190/27/18/4, cân bằng pha, đóng điện lấy tải trạm trụ 190/27/26, thu hồi trạm trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 190/27/1 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	
115	Lưới hạ áp từ trụ 194 đến trụ 204 thuộc trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 194 đến trụ 204 ĐĐ 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC.	
116	Lưới hạ áp từ trụ 204 đến trụ 209 thuộc trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 204 đến trụ 209 ĐĐ 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC.	
117	Trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hòa 2	Đến hạn kiểm định	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	
118	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1P Hòa Bình tuyến 475TB	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/25/2P-12P, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 34/25/1P Hòa Bình tuyến 475TB	
119	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	
120	Trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Trạm 37,5kVA Suối Ngô 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/43 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngô 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	
122	Trạm 50KVA Trà Vong trụ 231B/49 tuyến 474TBI	16-09-21	08g00	16-09-21	11g30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50KVA Trà Vong trụ 231B/49 tuyến 474TBI	
123	Trạm 50KVA Trà Vong trụ 231B/66 tuyến 474TBI	16-09-21	08g00	16-09-21	11g30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50KVA Trà Vong trụ 231B/66 tuyến 474TBI	
124	TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	16-09-21	08g30	16-09-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Dinh xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	
125	TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	16-09-21	10g00	16-09-21	11g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh An xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	
126	TBA 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	16-09-21	13g30	16-09-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	
127	TBA 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	16-09-21	14g45	16-09-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	
128	TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	16-09-21	15g45	16-09-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	
129	Lưới điện huyện Tân Biên	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
131	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
132	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 81/1 đến trụ 81/7 tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường IV; khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	
133	Lưới hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	17-09-21	06g00	17-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/39B; 133/43; 133/50, Cb trạm 32 Âu Cơ tuyến 471TN; CB trạm 106 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
134	Lưới hạ áp trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	17-09-21	06g00	17-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
135	Lưới hạ áp trạm trụ 190/15/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 190/15/4 + Cân pha hạ áp từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/5, từ trụ 190/15/4 đến trụ 190/15/4/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 190/15/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
136	Trạm (25+50) kVA trụ 182/33 Phước Long tuyến 471HT	17-09-21	07g30	17-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 182/26 đến trụ 182/40 Phước Long tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Áp Phước Long 2 xã Phan	3_DMC	Cắt FCO + tháo hotline trạm (25+50) kVA trụ 182/33 Phước Long tuyến 471HT	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 75 kVA trụ 234/104B/26 trụ 182/26 Phước Hiệp-D tuyến 471HT	17-09-21	07g30	17-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 234/104B/18 đến trụ 234/104B/32 Ấp Láng tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75 kVA trụ 234/104B/26 Phước Hiệp-D tuyến 471HT	
138	Trạm 25kVA T.341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	17-09-21	08g00	17-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	
139	Trạm 25kVA T.341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	17-09-21	08g00	17-09-21	11g30	Thay trụ hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/56 đến trụ 341/56/1T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	
140	Trụ 250/8 nhánh rẽ 12,7kV Sa Nghe tuyến 478SD	17-09-21	13g30	17-09-21	17g00	Lắp hoàn chỉnh TBA 25kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB trạm trụ 250/15, 252/1 tuyến 478SD	
141	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471TĐ Trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	1. Chuyển KH tại trụ 42/38/7 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/7/1 đến trụ 42/38/7/3 2. Chuyển KH tại trụ 42/38/9 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/9b/1 đến trụ 42/38/9b/5 (6 kh) 3. Chuyển KH tại trụ 42/38/13 sang nhánh rẽ hạ áp xây dựng mới từ trụ 42/38/13 đến trụ 42/38/13/9, từ trụ 42/38/13/4 đến trụ 42/38/13/4/3 (22 kh) 4. Tháo lèo hạ áp tại trụ 42/36/1/5p chuyển nhánh rẽ hạ áp từ trụ 42/36/1/1p đến trụ 42/36/1/7p sang TBA trụ 42/35A tuyến 471TĐ 5. Thí nghiệm MBA, Thay đà đỡ sứ, thay đà (FCO, LA), thay LA, thay FCO, thay cáp bọc 24kV trạm trụ 42/38 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Phước Đức xã Phước Đông; Ấp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471TĐ Cắt 3FCO + Tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
142	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/38/1 Nước Đá Phạm Văn Nừa tuyến 471TĐ	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/8 Nước Đá Phạm Văn Nừa tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
143	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 87 Phước Hậu tuyến 477TB	17-09-21	07g30	17-09-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 87/13, thay dây hạ áp từ trụ 87/3 đến trụ 87/14	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn	Khu phố Chánh, Phước Hậu phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 87 Phước Hậu tuyến 477TB	
144	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 480TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	
145	Trạm 25kVA trụ 152/1 Bàu Rã 3 tuyến 474TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	
146	Trạm 75kVA Thạnh Sơn trụ 36 tuyến 478TBI	17-09-21	08g00	17-09-21	11g30	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 4 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Thạnh Sơn trụ 36 tuyến 478TBI	
147	Nhánh rẽ 12,7kV Thạnh Sơn 2 trụ 37B/1 tuyến 478TBI	17-09-21	08g00	17-09-21	11g30	Nâng công suất TBA trụ 37B/8 từ 37,5kVA lên 50kVA, chuyển TBA sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 4 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt LBFCO Thạnh Sơn 2 trụ 37B/1 tuyến 478TBI	
148	TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	17-09-21	08g00	17-09-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	
149	TBA 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	17-09-21	09g10	17-09-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	
150	TBA 25kVA Thạnh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	17-09-21	10g30	17-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	
151	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	17-09-21	14g00	17-09-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Lưới điện huyện Tân Biên	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
153	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
154	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
155	Đường dây hạ áp trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C, trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu A tuyến 472TN	18-09-21	07g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 42 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/3 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	1_TP	Cắt FCO + tháo hotline trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C; trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu A; cắt CB trạm trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	
156	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
157	Lưới hạ áp trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/11B/1A đến trụ 239B/11B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
158	Lưới hạ áp từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Chuyển trụ và ghép trụ từ trụ 28/4 đến trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Di dời trụ điện hạ áp của ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
159	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 đến trụ 49/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	18-09-21	07g00	18-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đà và lắp phụ kiện từ trụ 49/1 đến trụ 49/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 49/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 49, CB trạm 47B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
160	Trạm 75 kVA trụ 234/152 Phước Lễ-D tuyến 471HT	18-09-21	07g30	18-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 234/144 đến trụ 234/155 Phước Lễ tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Áp Phước Lễ xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75 kVA trụ 234/152 Phước Lễ-D tuyến 471HT	
161	Trạm 50 kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 471HT	18-09-21	07g30	18-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 234/177 đến trụ 234/182/12 Phước Lễ tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Áp Phước Lộc B xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 471HT	
162	Trạm 75 kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	18-09-21	07g30	18-09-21	17g00	Di dời phụ kiện, điện kế, thùng điện kế từ trụ 30 đến trụ 30/11, từ trụ 30/3 đến trụ 30/3/8 Bình Linh tuyến 472HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
163	Trạm 50kVA Hảo Đước 28 T.288 tuyến 478SD	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
164	Trạm 50kVA Hảo Đước 16 T.291 tuyến 478SD	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
165	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	18-09-21	07g00	18-09-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD - Lắp tụ bù hạ áp trụ 151/8 tuyến 472SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	
166	Tuyến 472 trạm 110kV Thạnh Đức	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay Recloser trụ 67 Đá Hàng, Gọt cáp bọc trung thế + lắp kẹp quai trụ 47A, lắp đà trụ 103 tuyến 472TĐ. Sửa trụ nghiêng trụ 85/4/38 tuyến 472TĐ.	Sửa chữa thường xuyên	Áp Rộc A, Bến Mương xã Thạnh Đức; Áp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt MC 472TĐ và đóng DTĐ 472-76TĐ Cắt LBFCO trụ 85/4/10 Xè Gổ Vên Vên tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Bổ sung vật tư để kéo dây ABC 3x70 đầu nối lưới hạ áp từ trụ 85/4/48/4 đến trụ 85/4/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	
168	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	
169	Trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 75/45/9/13, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 75/53/31, lắp Rack 3 sứ trụ 75/53/21, 75/53/22, 75/53/24, 75/53/25, 75/53/27, 75/53/28 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	
170	Trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 75/32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	
171	Trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 41/1/6A, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 47A/1 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	
172	Lưới hạ áp từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/16, từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/14/16 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18 Áp Voi 21 tuyến 478BC	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	- Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/16 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AC 50mm2 từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/14/16 tuyến 478BC - Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 41/18 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 1 Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 41/18 Áp Voi 21 tuyến 478BC	
173	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	18-09-21	07g30	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 73 đến trụ 73/5, 76b đến trụ 76b/8	Sửa chữa lớn	Khu phố An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	
174	Trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
175	Trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	
176	Trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	
177	Trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/35b đến trụ 158/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	
178	Nhánh rẽ 12,7kV Thạnh Bắc trụ 58B/114/4T tuyến 476TBI	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Bàn giao XNDV tghi công thay cáp lực, FCO trạm, xử lý khiêm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt LBFCO Thạnh Bắc trụ 58B/114/4T tuyến 476TBI	
179	Lưới điện huyện Tân Biên	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
180	Trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Tổ 6, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	
181	Trạm 25kVA trụ 115 tuyến 478TBI	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng	Đầu tư xây dựng	Tổ 4, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA trụ 115 tuyến 478TBI	
182	Đường dây 22kV 3 mạch trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	19-09-21	07g00	19-09-21	17g30	Dựng trụ trung áp, sang lưới, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Đông, Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
183	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 23 Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	19-09-21	07g00	19-09-21	17g30	- Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 15B, trụ 103B tuyến 476BC-479BC - Thay dây trung áp, dựng trụ trung áp từ trụ 114A đến trụ 135 tuyến 476BC - Thay dây trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 476BC-479BC	Sửa chữa lớn	Xã Lợi Thuận, ấp Ngã Tắc Long An Long Phi Long Hưng xã Long Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt MC 476 + DTĐ 476-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 + DTĐ 479-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
184	- Đường dây 22kV từ trụ 112A đến trụ 114A Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	19-09-21	07g00	19-09-21	17g00	- Dựng trụ trồng xen trung áp, lắp phụ kiện từ trụ 112A đến trụ 114A tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng	Xã Lợi Thuận, ấp Ngã Tắc Long An Long Phi Long Hưng xã Long Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt Rec + DS 3P trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC	
185	Đường dây 22kV từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/22 tuyến 479BC	19-09-21	07g00	19-09-21	17g00	Dựng trụ trồng xen trung áp, lắp phụ kiện từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/22 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng	Xã Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt Rec + DS 3P trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC	
186	Đường dây 22kV từ trụ 59 tuyến 477BC đến trụ 103B/22 tuyến 479BC	19-09-21	07g00	19-09-21	17g00	- Dựng trụ trồng xen trung áp, lắp phụ kiện và kéo dây mạch 2 từ trụ 59 tuyến 477BC đến trụ 103B/22 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Đông, Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt MC 477 + DTĐ 477-76BC trạm 110kV Bến Cầu	

**Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:**

+ 1\_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.  
+ 2\_HT: Điện lực Hòa Thành.  
+ 3\_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4\_CT: Điện lực Châu Thành.  
+ 5\_GD: Điện lực Gò Dầu.  
+ 6\_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7\_TBg: Điện lực Trảng Bàng.  
+ 8\_TC: Điện lực Tân Châu.  
+ 9\_TB: Điện lực Tân Biên.