

Tây Ninh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 09 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Không có												
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											13,959	69.795	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Không có												
II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG													
1	Cắt MC 473 và đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Phước Đức	06g00	11g00	Bảo trì và xử lý nhiệt mối nối ép trên lưới điện tuyến 473PDC trong KCN Phước Đông.	350	Khách hàng KCN Phước Đông	TĐH_PD	1	0,0000	0,0000	6,930	34.650	
2	Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76 trạm 110kV Phước Đức	06g00	11g00	Bảo trì và xử lý nhiệt mối nối ép trên lưới điện tuyến 476PDC trong KCN Phước Đông.	310	Khách hàng KCN Phước Đông	TĐH_PD	1	0,0000	0,0000	6,138	30.690	
3	Cắt MC 478 và đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Phước Đức	06g00	11g00	Bảo trì và xử lý nhiệt mối nối ép trên lưới điện tuyến 478PDC trong KCN Phước Đông.	45	Khách hàng KCN Phước Đông	TĐH_PD	1	0,0000	0,0000	0,891	4.455	
II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE													
1	Không có												

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW:

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN DẦU TIẾNG DO1 VÀ CS2 NGỪNG VẬN HÀNH.

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.