

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
<b>I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV</b>													
1	Không có												
<b>II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV</b>											<b>0,377</b>	<b>2.778</b>	
<b>II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH</b>													
1	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 53/8 Ấp Voi 2 tuyến 478BC.	08g00	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 53/8 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm <sup>2</sup> từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 tuyến 478BC	6	Tổ 2 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	66	0,9138	0,0017	0,069	617	
2	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	08g00	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	3	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
3	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	08g00	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	3	Ấp 1 xã Suối Ngô	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
4	Cắt FCO trạm 50kVA Hòa Hiệp trụ 104/59 tuyến 475TBI	08g00	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	2	Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	129	1,9236	0,0036	0,023	206	
5	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	08g30	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	1	ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	28	0,0464	0,0008	0,011	11	

6	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	09g45	10g45	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	2	ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	40	0,0663	0,0011	0,023	23	
7	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	11g00	12g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	2	ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	49	0,0812	0,0014	0,023	23	
8	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	14g00	16g00	Nâng công suất TBA; Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	2	ấp Tân Thanh xã Tân Bình	9_TB	79	0,2618	0,0022	0,023	46	

## II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	- OFF chế độ tự đóng lại Recloser Tượng Đài trụ 27 tuyến 473TN. - OFF chế độ tự đóng lại Recloser Tủa Hai trụ 93/1 tuyến 473TN. - OFF chế độ tự đóng lại Relay 79 MC 473TN trạm 110/22kV Tây Ninh tuyến 473TN	08g00	11g30	Trụ 364 đường dây 22kV Hào Đức – Phước Vinh tuyến 478SD - Trồng 1 trụ đỡ dây 3 pha. - Lắp 1 xà đôi xừng trên trụ 3 pha. - Lắp 3 sứ đứng. - Cắt vỏ bọc dây tạo khoảng hở trên đường dây 3 pha. - Lắp kẹp quai U.	10	Không mất điện	4_CT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công
---	--	-------	-------	---	----	----------------	------	---	--------	--------	-------	---	-------------------------

## III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	06g00	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	0	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Đảm bảo cung cấp điện cho việc dạy và học online					

2	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	06g00	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Đảm bảo cung cấp điện cho việc dạy và học online						
---	---	-------	-------	---	----	---------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

**IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN DẦU TIẾNG DO1 VÀ CS2 NGỪNG VẬN HÀNH.**

\* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.